SCHRACK
SECONET

Declaration of performance

BX-I2
CPR-20-13-014

EN
DE
CS
FR
HR
HU
IT
LV
NL
PL
RO
SK

FIRE ALARM

DE/EN	Leistungserklärung	3
CS/EN	Prohlášení o vlastnostech	6
FR/EN	Déclaration des performances	9
HR/EN	Izvaja o svojstvima	12
HU/EN	Teljesítménynyilatkozat	15
IT/EN	Dichiarazione di prestazione	18
LV/EN	Ekspluatācijas īpašību deklarācija	21
NL/EN	Prestatieverklaring	24
PL/EN	Deklaracja właściwości użytkowych	27
RO/EN	Declarația de performanță	30
SK/EN	Vyhlásenie o parametrov	33

Leistungserklärung
Declaration of performance

gemäß Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-014

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: /

   BX-I2 Ein-/Ausgangsgerät (siehe Anhang)
   Input/Output module (see annex)

2. Verwendungszweck(e): / *Intended use/es:*

   Brandschutz / Fire Safety

3. Hersteller: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria

4. Bevollmächtigter: / *Authorised representative:*

   nicht anwendbar / not applicable

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / *System/s of AVCP:*

   1

6. Harmonisierte Normen: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Brandmeldeanlagen — Teil 17: Kurzschlussisolatoren
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Brandmeldeanlagen — Teil 18: Eingangs-/Ausgangsgeräte
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Notifizierte Stelle(n) / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Erklärte Leistung(en): / *Declared performance/s:*

Wesentliche Merkmale	**Essential Characteristics**	**Leistung Performance**	**Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt Harmonised technical specification; Clause**
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, vibration resistance	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	Bestanden Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Alarm)	Response delay (response time to fire)	Bestanden Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	Bestanden Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	Bestanden Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	Bestanden Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, vibration resistance	Bestanden Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	Bestanden Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Bestanden Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	Bestanden Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Unterzeichnet für und im Namen von: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria

2026-10-12



ppa.
Thomas Kern
Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Leitung Entwicklung
Head of Development

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

ANHANG
ANNEX

Gegenstand dieser Erklärung sind die oben genannten Produkte einschließlich ihrer Verkaufsverpackungen:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Produkte / Products

Art. Nr.:	Produkttyp:	Beschreibung:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Eingangsmodul	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Gehäuse für Ringmodule klein	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Gehäuse für Ringmodul klein	Small case for loop modules

Prohlášení o vlastnostech
Declaration of performance

podle nařízení o stavebních výrobcích EU No. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

Č. / No. CPR-20-13-014

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Vstupně/výstupní modul (viz příloha)
   Input/Output module (see annex)

2. Zamýšlené použití: / *Intended use/es:*

   Požární bezpečnost / Fire Safety

3. Výrobce: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria

4. Zplnomocněný zástupce: / *Authorised representative:*

   nelze použít / not applicable

5. Systém/y posuzování a ověřování neměnnosti parametrů: / *System/s of AVCP:*

   1

6. Harmonizační normy: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Systémy detekce požáru a požární signalizace — Část 17: Zkratové izolátory
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Systémy detekce požáru a požární signalizace — Část 18: Vstupní / výstupní zařízení
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Oznámený subjekt / subjekty / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Deklarovaný výkon / výkony: / *Declared performance/s:*

Základní charakteristika	**Essential Characteristics**	**Výkon Performance**	**Harmonizované technické specifikace; dodatek Harmonised technical specification; Clause**
Výkonnost v případě požáru	Performance under fire conditions	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Provozní spolehlivost	Operational reliability	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost	Durability of operational reliability, temperature resistance	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Durability of operational reliability, vibration resistance	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Stálost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Durability of operational reliability, humidity resistance	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Splněno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Zpoždění reakce (doba reakce na oheň)	Response delay (response time to fire)	Splněno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Výkonnost v případě požáru	Performance under fire conditions	Splněno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Provozní spolehlivost	Operational reliability	Splněno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost	Durability of operational reliability, temperature resistance	Splněno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Durability of operational reliability, vibration resistance	Splněno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Stálost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Durability of operational reliability, humidity resistance	Splněno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Splněno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Splněno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto prohlášení o vlastnostech je dostupné na internetu: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Podepsáno za a jménem: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria

2026-10-12

ppa.
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

CS

PŘÍLOHA
ANNEX

Toto prohlášení se vztahuje na výše uvedené výrobky včetně jejich prodejních obalů:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Výrobky / Products

Položka č.:	Typ výrobku:	Popis:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Vstupní modul	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Malá krabice pro moduly	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Malá krabice pro modul	Small case for loop modules

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

FR

Déclaration des performances
Declaration of performance

conformément au règlement sur les produits de construction UE n° 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

N° / No. CPR-20-13-014

1. Code d'identification unique du type de produit : / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Module d'entrée/sortie (voir annexe)
   Input/Output module (see annex)

2. Usage(s) prévu(s) : / *Intended use/es:*

   Sécurité incendie / Fire Safety

3. Fabricant : / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienne / Vienna, Autriche / Austria

4. Mandataire : / *Authorised representative:*

   non applicable / not applicable

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : / *System/s of AVCP:*

   1

6. Normes harmonisées : / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Systèmes de détection automatique d'incendie — Partie 17 : Isolateurs de court-circuit
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Systèmes de détection automatique d'incendie — Partie 18 : Dispositifs d'entrée/sortie
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Organisme(s) notifié(s) / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Performance(s) déclarée(s) : / *Declared performance/s:*

Caractéristiques essentielles	**Essential Characteristics**	**Performance Performance**	**Spécification technique harmonisée ; clause Harmonised technical specification; Clause**
Performance dans des conditions d'incendie	Performance under fire conditions	Passé Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007 ; 5.2
Fiabilité fonctionnelle	Operational reliability	Passé Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007 ; 4
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, résistance à la température	Durability of operational reliability, temperature resistance	Passé Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007 ; 5.4 – 5.5
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, résistance aux vibrations	Durability of operational reliability, vibration resistance	Passé Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007 ; 5.9 – 5.12
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, résistance à l'humidité	Durability of operational reliability, humidity resistance	Passé Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007 ; 5.6 – 5.7
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, résistance à la corrosion	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Passé Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007 ; 5.8
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, stabilité électrique	Durability of operational reliability, electrical stability	Passé Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007 ; 5.3, 5.13
Délai de réponse (temps de réponse au feu)	Response delay (response time to fire)	Passé Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007 ; 5.2
Performance dans des conditions d'incendie	Performance under fire conditions	Passé Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007 ; 5.1.4
Fiabilité fonctionnelle	Operational reliability	Passé Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007 ; 5.1.4

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, résistance à la température	Durability of operational reliability, temperature resistance	Passé Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007 ; 5.3 – 5.4
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, résistance aux vibrations	Durability of operational reliability, vibration resistance	Passé Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007 ; 5.8 – 5.11
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, résistance à l'humidité	Durability of operational reliability, humidity resistance	Passé Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007 ; 5.5 – 5.6
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, résistance à la corrosion	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Passé Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007 ; 5.7
Durabilité de la fiabilité fonctionnelle, stabilité électrique	Durability of operational reliability, electrical stability	Passé Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007 ; 5.2, 5.12

FR

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Cette déclaration de performance est disponible sur internet : / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Signé par et au nom de : / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienne / Vienna, Autriche / Austria
2026-10-12



ppa.
Thomas Kern
Chef du Centre de gestion de produits et de compétence
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Chef de développement
Head of Development

ANNEXE
ANNEX

Cette déclaration s'applique aux produits susmentionnés, avec leur emballage de vente :
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Produits / Products

No. d'article :	Type de produit :	Description :	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Module d'entrée	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Petit boîtier pour modules de boucle	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Petit boîtier pour module de boucle	Small case for loop modules

Izvaja o svojstvima
Declaration of performance

prema Uredbi o građevnim proizvodima EU No. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

Br. / No. CPR-20-13-014

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Ulazno/izlazni modul (vidi aneks)
   Input/Output module (see annex)

2. Namjena/namjene: / *Intended use/es:*

   Sigurnost od požara / Fire Safety

3. Proizvođač: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria

4. Ovlašteni predstavnik: / *Authorised representative:*

   nije primjenjivo / not applicable

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): / *System/s of AVCP:*

   1

6. Harmonizirani standardi: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 17. dio: Izolatori kratkoga spoja
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Objavljena svojstva: / *Declared performance/s:*

Bitna obilježja	**Essential Characteristics**	**Svojstva Performance**	**Usklađene tehničke specifikacije; klauzula Harmonised technical specification; Clause**
Učinak u slučaju požara	Performance under fire conditions	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Pogonska pouzdanost	Operational reliability	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperature	Durability of operational reliability, temperature resistance	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije	Durability of operational reliability, vibration resistance	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na koroziju	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost	Durability of operational reliability, electrical stability	Položeno Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Odgoda aktivacije (vrijeme aktivacije pri alarmu)	Response delay (response time to fire)	Položeno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Učinak u slučaju požara	Performance under fire conditions	Položeno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Pogonska pouzdanost	Operational reliability	Položeno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperature	Durability of operational reliability, temperature resistance	Položeno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije	Durability of operational reliability, vibration resistance	Položeno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Položeno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na koroziju	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Položeno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost	Durability of operational reliability, electrical stability	Položeno Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ova izjava o svojstvima je dostupna na internetu: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Potpisano za i u ime: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria
2026-10-12

ppa.
Thomas Kern
Voditelj odjela za upravljanje proizvodima i kompetentnost
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Voditelj odjela razvoja
Head of Development

HR

PRILOG
ANNEX

Ova izjava obuhvaća prethodno navedene proizvode, uključujući njihovu prodajnu ambalažu:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Proizvode / Products

Br. proizvoda:	Vrsta proizvoda:	Opis:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Ulazni modul	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Kućište za vatrodojavni modul mala	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Kućište za vatrodojavni modul mala	Small case for loop modules

HR

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Teljesítménynyilatkozat
Declaration of performance

EU No. 305/2011 építési Termék Rendelet alapján
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

Száma / No. CPR-20-13-014

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Be-/kimeneti eszköz (lásd a függeléket)
   Input/Output module (see annex)

2. Felhasználás célja(i): / *Intended use/es:*

   Tűzvédelem / Fire Safety

3. Gyártó: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria

4. A meghatalmazott képviselő: / *Authorised representative:*

   nem alkalmazható / not applicable

5. Az AVCP-rendszer(ek): / *System/s of AVCP:*

   1

6. Harmonizált szabványok: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Tűzjelző berendezés. 17. rész: Rövidzárszakaszolók
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Tűzjelző berendezés. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Bejelentett szerv(ek) / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): / *Declared performance/s:*

Alapvető tulajdonságok	**Essential Characteristics**	**Teljesítmény Performance**	**Harmonizált műszaki előírás; Szakasz Harmonised technical specification; Clause**
Teljesítőképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Üzembiztonság	Operational reliability	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-állóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, vibration resistance	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Az üzembiztonság tartóssága, korrózió-állóság	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Az üzembiztonság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	Teljesül Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Megszólalási késleltetés (megszólalási idő riasztáskor)	Response delay (response time to fire)	Teljesül Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Teljesítőképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	Teljesül Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Üzembiztonság	Operational reliability	Teljesül Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

HU

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-állóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	Teljesül Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, vibration resistance	Teljesül Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	Teljesül Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Az üzembiztonság tartóssága, korrózió-állóság	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Teljesül Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Az üzembiztonság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	Teljesül Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ez a teljesítménynyilatkozat elérhető az interneten: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria
2026-10-12

ppa.
Thomas Kern
Termékmenedzsment és kompetencia centrum vezető
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Fejlesztés vezető
Head of Development

HU

MELLÉKLET
ANNEX

Ez a nyilatkozat a fent említett termékekre vonatkozik, beleértve azok fogyasztói csomagolását is:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Products / Products

Cikkszám.:	Terméktípus:	Leírás:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Bemeneti modul	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Ház gyűrűmodulokhoz kis	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Ház gyűrűmodulokhoz kis	Small case for loop modules

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Dichiarazione di prestazione
Declaration of performance

ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione UE n. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

N. / No. CPR-20-13-014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Modulo di ingresso/uscita (vedere allegato)
   Input/Output module (see annex)

2. Usi previsti: / *Intended use/es:*

   Protezione antincendio / Fire Safety

3. Fabbricante: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

4. Mandatario: / *Authorised representative:*

   non applicabile / not applicable

5. Sistemi di VVCP: / *System/s of AVCP:*

   1

6. Normative armonizzate: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Sistemi di rilevazione e allarme antincendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Sistemi di rilevazione e allarme antincendio - Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Organismi notificati / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Prestazioni dichiarate: / *Declared performance/s:*

Caratteristiche di basic	**Essential Characteristics**	**Prestazioni Performance**	**Specifiche tecniche armonizzate, clausola Harmonised technical specification; Clause**
Prestazioni in condizioni d'incendio	Performance under fire conditions	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Affidabilità operativa	Operational reliability	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alle vibrazioni	Durability of operational reliability, vibration resistance	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9, 5.12
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza all'umidità dell'aria	Durability of operational reliability, humidity resistance	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla corrosione	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, stabilità elettrica	Durability of operational reliability, electrical stability	Superato Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Ritardo di risposta (tempo di risposta al fuoco)	Response delay (response time to fire)	Superato Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Prestazioni in condizioni d'incendio	Performance under fire conditions	Superato Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Affidabilità operativa	Operational reliability	Superato Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

IT

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance	Superato Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alle vibrazioni	Durability of operational reliability, vibration resistance	Superato Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza all'umidità dell'aria	Durability of operational reliability, humidity resistance	Superato Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla corrosione	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Superato Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, stabilità elettrica	Durability of operational reliability, electrical stability	Superato Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Questa dichiarazione prestazionale è disponibile in internet: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

2026-10-12



ppa.
Thomas Kern
Responsabile gestione prodotti e centro di competenza
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Responsabile dello sviluppo
Head of Development

IT

ALLEGATO
ANNEX

La presente dichiarazione riguarda i prodotti sopra indicati, compreso il relativo imballaggio per la vendita:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Prodotti / Products

N. articolo:	Tipo di prodotto:	Descrizione:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Modulo d'ingresso	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Custodia piccola per moduli loop	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Custodia piccola per modulo loop	Small case for loop modules

IT

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Declaration of performance

saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu ES Nr. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-014

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Ievad-/izvadmodulis (skatīt pielikumu)
   Input/Output module (see annex)

2. Paredzētais (-ie) lietojums (-i): / *Intended use/es:*

   Ugunsdrošība / Fire Safety

3. Ražotājs: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

4. Pilnvarotais pārstāvis: / *Authorised representative:*

   nav piemērojams / not applicable

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-as) / *System/s of AVCP:*

   1

6. Harmonizētie standarti: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 17. daļa: Īssavienojuma izolatori
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 18. daļa: Ievad-/izvadierīces
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Pilnvarotā (-ās) iestāde (-es) / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: / *Declared performance/s:*

Būtiskās īpašības	**Essential Characteristics**	**Veiktspēja Performance**	**Saskaņotā tehniskā specifikācija; noteikums Harmonised technical specification; Clause**
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Reaģēšanas aizture (reaģēšanas uz uguni laiks)	Response delay (response time to fire)	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

LV

Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai konkrēta tehniskā dokumentācija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

Augstāk minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst paziņoto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par tās izdošanu atbild vienīgi augstāk minētais ražotājs.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama internetā: / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Parakstīts: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

2026-10-12

vārdā
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center

vārdā
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

LV

PIELIKUMS
ANNEX

Šī deklarācija attiecas uz iepriekš minētajiem izstrādājumiem, ieskaitot to tirdzniecības iepakojumu:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Izstrādājumi / Products

Preces nr.:	Produkta veids:	Apraksts:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Ievadmodulis	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Mazā kaste cikla moduļiem	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Mazā kaste cikla modulim	Small case for loop modules

LV

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Prestatieverklaring
Declaration of performance

volgens Bouwproductenverordening EU No. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-014

1. Unieke identificatiecode van het producttype: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Ingangs-/uitgangsmodule (zie bijlage)
   Input/Output module (see annex)

2. Beoogd(e) gebruik(en): / *Intended use/es:*

   Brandveiligheid / Fire Safety

3. Fabrikant: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wenen / Vienna, Oostenrijk / Austria

4. Gemachtigde: / *Authorised representative:*

   niet van toepassing **/ not applicable**

5. Systeem/en van AVCP: / *System/s of AVCP:*

   1

6. Geharmoniseerde normen: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Automatische brandmeldinstallaties – Deel 17: Speciale circuit isolatoren
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Automatische brandmeldinstallaties – Deel 18: Input/output-elementen
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Aangemelde instantie(s) / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Aangegeven prestatie(s): / *Declared performance/s:*

Essentiële kenmerken	**Essential Characteristics**	**Prestatie Performance**	**Geharmoniseerde technische specificatie; clausule Harmonised technical specification; Clause**
Prestaties onder brandomstandigheden	Performance under fire conditions	Geslaagd Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Operationele betrouwbaarheid	Operational reliability	Geslaagd Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid	Durability of operational reliability, temperature resistance	Geslaagd Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, trillingsbestendigheid	Durability of operational reliability, vibration resistance	Geslaagd Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, vochtbestendigheid	Durability of operational reliability, humidity resistance	Geslaagd Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, corrosiebestendigheid	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Geslaagd Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, elektrische stabiliteit	Durability of operational reliability, electrical stability	Geslaagd Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Reactievertraging (reactietijd bij brand)	Response delay (response time to fire)	Geslaagd Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Prestaties onder brandomstandigheden	Performance under fire conditions	Geslaagd Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Operationele betrouwbaarheid	Operational reliability	Geslaagd Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

NL

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid	Durability of operational reliability, temperature resistance	Geslaagd Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, trillingsbestendigheid	Durability of operational reliability, vibration resistance	Geslaagd Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, vochtbestendigheid	Durability of operational reliability, humidity resistance	Geslaagd Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, corrosiebestendigheid	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Geslaagd Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, elektrische stabiliteit	Durability of operational reliability, electrical stability	Geslaagd Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Deze prestatieverklaring is beschikbaar op internet: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Ondertekend voor en namens: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wenen / Vienna, Oostenrijk / Austria

2026-10-12

ppa.
Thomas Kern
Hoofd productmanagement en competentiecentrum
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Hoofd ontwikkeling
Head of Development

NL

BIJLAGE
ANNEX

Deze verklaring heeft betrekking op de bovengenoemde producten, met inbegrip van de verkoopverpakking daarvan:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Producten / Products

Artikelnr.:	Producttype:	Beschrijving:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Ingangsmodule	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Kleine behuizing voor lusmodules	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Kleine behuizing voor lusmodule	Small case for loop modules

NL

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

Deklaracja właściwości użytkowych
Declaration of performance

zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych UE Nr. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

Nr / No. CPR-20-13-014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Moduł wejścia/wyjścia (patrz załącznik)
   Input/Output module (see annex)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

   Ochrona przeciwpożarowa / Fire Safety

3. Producent: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria

4. Upoważniony przedstawiciel: / *Authorised representative:*

   ne dotyczy / not applicable

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

   1

6. Normy zharmonizowane: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarć
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Jednostka lub jednostki notyfikowane / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance/s:*

Zasadnicze charakterystyki	**Essential Characteristics**	**Właściwości użytkowe Performance**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział Harmonised technical specification; Clause**
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Opóźnienie reakcji (czas reakcji podczas alarmu)	Response delay (response time to fire)	Spełnione Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

PL

Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spełnione Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja wtaciwoci użytkowych jest dostpny pod adresem: / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podpisano w imieniu: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria

2026-10-12

ppa.
Thomas Kern
Kierownik Zarządzania Produktami i Centrum Kompetencji
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Kierownik Działu Rozwoju
Head of Development

PL

ZAŁĄCZNIK
ANNEX

Niniejsza deklaracja dotyczy wyżej wymienionych produktów, w tym ich opakowań handlowych:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Produkty / Products

Nr. katalogowy:	Rodzaj produktu:	Opis:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Moduł wejścia	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Obudowa dla modułu dzwonka, mała	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Obudowa dla modułu dzwonka, mała	Small case for loop modules

PL

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Declarația de performanță
Declaration of performance

în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții UE Nr. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-014

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Dispozitiv de intrare/ieşire (vezi anexa)
   Input/Output module (see annex)

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): / *Intended use/es:*

   Protecția la incendiu / Fire Safety

3. Fabricant: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, AT-1120 Viena / Vienna, Austria / Austria

4. Reprezentant autorizat: / *Authorised representative:*

   nu se aplică / not applicable

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: / *System/s of AVCP:*

   1

6. Standarde armonizate: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Organism (organisme) notificat(e) / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate): / *Declared performance/s:*

Caracteristici esențiale	**Essential Characteristics**	**Performanță Performance**	**Specificații tehnice armonizate; Secțiune Harmonised technical specification; Clause**
Fiabilitatea în caz de incendiu	Performance under fire conditions	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Fiabilitatea în operare	Operational reliability	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la temperaturi	Durability of operational reliability, temperature resistance	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la vibrații	Durability of operational reliability, vibration resistance	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la umiditatea aerului	Durability of operational reliability, humidity resistance	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la coroziune	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Durabilitatea fiabilității în operare, stabilitatea electrică	Durability of operational reliability, electrical stability	Conform Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Temporizarea reacției (timpul de reacție la alarmă)	Response delay (response time to fire)	Conform Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Fiabilitatea în caz de incendiu	Performance under fire conditions	Conform Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Fiabilitatea în operare	Operational reliability	Conform Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

RO

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la temperaturi	Durability of operational reliability, temperature resistance	Conform Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la vibrații	Durability of operational reliability, vibration resistance	Conform Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la umiditatea aerului	Durability of operational reliability, humidity resistance	Conform Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la coroziune	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Conform Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Durabilitatea fiabilității în operare, stabilitatea electrică	Durability of operational reliability, electrical stability	Conform Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Această declarație de performanță este disponibilă pe internet: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Semnat pentru și în numele: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
AT-1120 Viena / Vienna, Austria / Austria

2026-10-12

ppa.
Thomas Kern
Directorul Departamentului de Product Management și al Centrului de Competență
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Directorul Departamentului de Dezvoltare
Head of Development

RO

ANEXA
ANNEX

Prezenta declarație se referă la produsele menționate mai sus, inclusiv la ambalajele lor de vânzare:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Produse / Products

Nr. articolul:	Tipul produsului:	Descriere:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Modul de intrare	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Carcasă pentru module în buclă mic	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Carcasă pentru modul în buclă mic	Small case for loop modules

RO

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

© Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 2026-10

Vyhlásenie o parametrov
Declaration of performance

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch EÚ č. 305/2011
in accordance with the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

č. / No. CPR-20-13-014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / *Unique identification code of the product-type:*

   BX-I2 Vstupné/Výstupné zariadenie (viď príloha)
   Input/Output module (see annex)

2. Zamýšľané použitie/použitia: / *Intended use/es:*

   Protipožiarna ochrana / Fire Safety

3. Výrobca: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria

4. Splnomocnený zástupca: / *Authorised representative:*

   nie je použité / not applicable

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / *System/s of AVCP:*

   1

6. Harmonizované normy: / *Harmonised standards:*

   EN 54-17:2005 / AC:2007 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Krátke izolačné okruhy
   Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

   EN 54-18:2005 / AC:2007 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Vstupné a výstupné zariadenia
   Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices

   Notifikovaný(-é) subjekt(-y) / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-21143

7. Deklarované parametre: / *Declared performance/s:*

Základné charakteristiky	**Essential Characteristics**	**Výkon Performance**	**Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause**
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Oneskorenie reakcie (reakčná doba pri alarme)	Response delay (response time to fire)	Spĺňa Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4

Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spĺňa Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0175

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos ťuvedeného výrobcu.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Podpísané za a v mene: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria

2026-10-12

ppa.
Thomas Kern
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Vedúci vývoja
Head of Development

PRÍLOHA
ANNEX

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na vyššie uvedené výrobky vrátane ich spotrebiteľských obalov:
This declaration covers the above-mentioned products including their sales packaging:

Produkty / Products

Číslo výrobku:	Typ výrobku:	Popis:	Description:
20-2100016-01	BX-I2	Vstupný modul	Input module
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	Skriňa pre kruhový modul malá	Small case for loop modules
FG020234	GEH MOD IP66	Skriňa pre kruhový modul malá	Small case for loop modules

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | +43 50 857
office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

A-4060 Leonding, Dr.-Herbert-Sperl-Ring 3 | +43 50 857-2100
A-5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 44a | +43 50 857-2400
A-6020 Innsbruck, Dr.-Franz-Werner-Straße 36 | +43 50 857-2300
A-6850 Dornbirn, Sebastianstraße 13a | +43 50 857-2500
A-8055 Graz, Neuseiersberger Straße 157 | +43 50 857-2200
A-9020 Klagenfurt, Eiskellerstraße 3 | +43 50 857-2600

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk. No. 78 | +90 216 3455199
Subject to technical changes | © Schrack Seconet AG | B-DOP-0012 | V 2.4 | 10.2026