



## Teljesítménynyilatkozat Declaration of Performance

CPR-20-15-101-HU-EN

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of the product-type:

**BX-SBL501, BX-SBL502**

2. Felhasználás célja(i) / Intended use/es:

**Tűzjelző berendezések – Riasztóegységek. Hangjelzők**

**Fire alarm devices - sounder for fire detection and fire alarm systems**

3. Gyártó / Manufacturer

**Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien**

5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek) / System/s of assessment and verification of constancy of performance

**1**

6. Harmonizált szabvány(ok) / Harmonised standard(s):

**EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006**

**EN 54-17:2005 + AC2007**

Bejelentett szerv(ek) / Notified Body/ies:

**0786**

**VdS Schadenverhütung GmbH**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) / Declared performance/s

Alapvető tulajdonságok	Essential characteristics	Teljesítmény Performance	Harmonizált műszaki előírás Harmonised technical specification	Szakaszszám Clause
Teljesítőképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	teljesül pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 +A2:2006	4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Működési megbízhatóság	Operational reliability	teljesül pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 +A2:2006	4.4 – 4.6, 5.4
Működési megbízhatóság tartóssága, hőállóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	teljesül pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 +A2:2006	5.5 – 5.9
Működési megbízhatóság tartóssága, légnedvesség-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	teljesül pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 +A2:2006	5.8 – 5.10
Működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság	Durability of operational reliability, corrosion resistance	teljesül pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 +A2:2006	5.11
Működési megbízhatóság tartóssága, ütés- és rázásállóság	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	teljesül pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 +A2:2006	5.12 – 5.15
Működési megbízhatóság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	teljesül pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 +A2:2006	5.16

SCHRACK SECONET AG • Eibesbrunnergasse 18 • A-1120 Wien  
UniCredit Bank Austria AG • Konto-Nr. 09493 191 200 • BLZ 12000 • IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 • BIC BKAUATWW  
FN 123356g Handelsgericht Wien • ARA 9588 • DVR 0785083 • UID ATU 37395207

GESCHÄFTSSTELLEN WIEN, NIEDERÖSTERREICH und BURGENLAND: Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, Tel.: +43-1-811 57-0\*, Fax: +43-1-811 57-222  
KUNDENDIENST WIEN: Tel.: +43-1-811 03-0\*, Fax: +43-1-811 57-500

OBERÖSTERREICH: Kornstraße 16, A-4080 Leonding-Hart, Tel.: +43-732-677 900-0\*, Fax: +43-732 677 900-20, SALZBURG: Vogelweiderstraße 44a, A-5020 Salzburg, Tel.: +43 682-887 122-0\*, Fax: +43-682-887 122-73,  
TIROL: Dr.-Franz-Werner-Straße 36, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43 512-365 366-0\*, Fax: +43-512-365 366-30, VORARLBERG: Sebastianstraße 13a, A-6850 Dornbirn, Tel.: +43-5572-511 99-0\*, Fax: +43-5572-511 99-30,  
STEIERMARK: Neuseiersberger Straße 157, A-8055 Graz, Tel.: +43-316-407 676-0\*, Fax: +43-316 407 676-35, KÄRNTEN: Feldkirchner Straße 138, A-9020 Klagenfurt, Tel.: +43-463 429 362-0\*, Fax: +43 463 429 362-25

Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Eindringen	Durability of operational reliability, resistance to ingress	teljesül pass	EN 54-3:2001 + A1:2002 +A2:2006	5.17
Teljesítőképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	teljesül pass	EN 54-17:2005 +AC:2007	5.2
Működési megbízhatóság	Operational reliability	teljesül pass	EN 54-17:2005 +AC:2007	4
Működési megbízhatóság tartóssága, hőállóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	teljesül pass	EN 54-17:2005 +AC:2007	5.4 – 5.5
Működési megbízhatóság tartóssága, rázásállóság	Durability of operational reliability, vibration resistance	teljesül pass	EN 54-17:2005 +AC:2007	5.9 – 5.12
Működési megbízhatóság tartóssága, légnedvesség-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	teljesül pass	EN 54-17:2005 +AC:2007	5.6 – 5.7
Működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság	Durability of operational reliability, corrosion resistance	teljesül pass	EN 54-17:2005 +AC:2007	5.8
Működési megbízhatóság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	teljesül pass	EN 54-17:2005 +AC:2007	5.3, 5.13

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Schrack Seconet AG

Bécs

22.02.2016



Maximilian Strohmeyer  
Termékmenedzsmet és  
Kompetenciacentrum vezető /  
Head of Product Management  
and Competence Center



Daniel Lőrincz  
Termékmenedzsmet Tűzjelző rendszerek /  
Product Management Fire Alarm Systems



**MEGJEGYZÉS**

Az eszköz (készülék) szakszerűtlen használata vagy telepítése sérüléshez vagy károsodáshoz vezethet.  
A pontos eljáráshoz a megfelelő telepítés és kezelés érdekében, kérjük, vegye figyelembe a gyártó dokumentációját:  
<https://www.schrack-seconet.com/en/services/downloadcenter> → B-HB-070  
Kérjük, hogy a telepítés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen ezt a dokumentumot és kövesse a biztonsági utasításokat



**NOTE**

Improper use or installation of the device can lead to injury or damages.  
For the exact procedure for proper installation and handling, please refer to the manufacturer documentation:  
<https://www.schrack-seconet.com/en/services/downloadcenter> → B-HB-070  
Please read this document carefully and follow the safety instructions before you begin with the installation.