

Vyhlásenie o parametroch Declaration of performance

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

č. / No. CPR-20-22-201

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / *Unique identification code of the product-type:*
BE-PSE12-P Napájacie zariadenie vonkajšie (viď príloha)
Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
- Zamýšľané použitie/použitia: / *Intended use/es:*
Protipožiarna ochrana / Fire Safety
- Výrobca: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria
- Splnomocnený zástupca: / *Authorised representative:*
nie je použité / not applicable
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / *System/s of AVCP:*
1
- Harmonizované normy: / *Harmonised standards:*
EN 54-4:1997 / A2:2006 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Zariadenia na odvod dymu a splođín horenia. Časť 10: Špecifikácia na dodávky energie
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20877
- Deklarované parametre: / *Declared performance/s:*

Základné charakteristiky	Essential Characteristics	Výkon Performance	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
- Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Podpísané za a v mene: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Viedeň / Vienna , Rakúsko / Austria

24. 2. 2022



ppa.
Thomas Kern
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Vedúci vývoja
Head of Development

**PRÍLOHA
ANNEX**

Predmet vyhlásenia: / Object of the declaration:

Č. výr.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-4000101-01	BE-PSE12-P45	Zdroj 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000102-01	BE-PSE12-P170	Zdroj 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000103-01	BE-PSE24-P170	Zdroj 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000106-01	BE-PSU12-CF	Zdroj 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000115-01	BE-FIB10-P	Poistková doska plošných spojov	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Teplotný senzor f. BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Merací adaptér	Measurement adapter