Schválení CPD č.
Declaration of performance

podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Č. / No. CPR-20-22-203

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: / *Unique identification code of the product-type:*

   BE-PSE03-P Napájecí zařízení; skládající se z: Zařízení a příslušenství (viz příloha)
   Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2. Zamýšlené použití: / *Intended use/es:*

   Požární bezpečnost / Fire Safety

3. Výrobce: / *Manufacturer:*

   Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria

4. Zplnomocněný zástupce: / *Authorised representative:*

   nelze použít / not applicable

5. Systém/y posuzování a ověřování neměnnosti parametrů: / *System/s of AVCP:*

   1

6. Harmonizační normy: / *Harmonised standards:*

   EN 54-4:1997 / A2:2006 Systémy detekce požáru a požární signalizace — Část 4: Napájecí zařízení
   Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

   EN 12101-10:2005 / AC:2007 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 10: Technické podmínky pro dodávku energie
   Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

   Oznámený subjekt / subjekty / *Notified body/ies*

   0786 VdS Schadenverhütung GmbH

   0786-CPR-20876

7. Deklarovaný výkon / výkony: / *Declared performance/s:*

Základní charakteristika	**Essential Characteristics**	**Výkon Performance**	**Harmonizované technické specifikace; doložka Harmonised technical specification; Clause**
Výkonnost v případě požáru	Performance under fire conditions	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Provozní spolehlivost	Operational reliability	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost	Durability of operational reliability, temperature resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Durability of operational reliability, vibration resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Stálost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Durability of operational reliability, humidity resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8. Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:
   Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

   B-TD-0028

© Schrack Productions | V 2.4 | 02.2022

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto prohlášení o vlastnostech je dostupné na internetu: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Podepsáno za a jménem: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna , Rakousko / Austria
24.02.2022

ppa.
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

© Schrack Productions | V 2.4 | 02.2022

PŘÍLOHA
ANNEX

Předmět prohlášení: / *Object of the declaration:*

Položka č.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	**Description:**
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Zdroj 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Zdroj 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Pojistková deska	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Teplotní senzor pro BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Měřicí adaptér	Measurement adapter

© Schrack Productions | V 2.4 | 02.2022