

**LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE**

gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-201

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: / *Unique identification code of the product-type:*
BE-PSE12-P Energieversorgung
bestehend aus: Gerät und Zubehör (siehe Anhang)
Power supply equipment external and equipment (see annex)
2. Verwendungszweck(e): / *Intended use/s:*
Brandschutz / Fire safety
3. Hersteller: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Elbesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria
4. Bevollmächtigter: / *Authorised representative:*
nicht anwendbar / *not applicable*
5. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / *System/s of AVCP:*
1
- 6a. Harmonisierte Norm: / *Harmonised standard:*
EN 54-4:1997/A2:2006 Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment
- Notifizierte Stelle(n): / *Notified body/es:*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
7. Erklärte Leistung(en): / *Declared performance/s:*

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt
	<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonised technical specification; Clause</i>
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	bestanden pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 4 – 6
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	bestanden pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 4 – 8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	bestanden pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 9,5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, vibration resistance	bestanden pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	bestanden pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 9.9 – 9.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	bestanden pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 9,6, 9.14

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*
B-TD-0003
- Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. /
*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*
- Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.Schrack-Seconet.com/DoP

Anhang
Annex

Gegenstand der Erklärung: / Object of the declaration:

Art. Nr. / Item No:	Typ: / Type:	Beschreibung:	Description:
20-4000102-01	BE-PSE12-P170	Netzgerät 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000101-01	BE-PSE12-P45	Netzgerät 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000103-01	BE-PSE24-P170	Netzgerät 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000119-01	BE-TSENS	Temperatursensor f. BE-PSE	Temperature sensor f. BE-PSE

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf by:

Schrack Seconet AG
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria, 02.11.2017

ppa.



Thomas Kem
Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum
Head of Product Management and Competence Center

ppa.



Heinrich Kohlenberger
Leitung/Entwicklung
Head of Development