

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE**

ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione (UE) n. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

N. / No. CPR-20-13-200

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: / *Unique identification code of the product-type:*

BE-PSE12-C

Fornitura di energia composta da:
dispositivi e accessori (si veda l'allegato)
Power supply equipment external and equipment (see annex)

2. Usi previsti: / *Intended use/es:*

Protezione antincendio / Fire safety

3. Fabbricante: / *Manufacturer:*

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

4. Mandatario: / *Authorised representative:*

non applicabile / not applicable

5. Sistemi di VVCP: / *System/s of AVCP:*

1

6a. Norma armonizzata: / *Harmonised standard:*

EN 54-4:1997/A2:2006

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

Organismi notificati: / *Notified body/ies:*

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

7. Prestazioni dichiarate: / *Declared performance/s:*

Caratteristiche essenziali	Essential characteristics	Prestazione	Specificazione tecnica armonizzata; sezione
			Harmonised technical specification; Clause
Prestazioni in condizioni d'incendio	Performance under fire conditions	superato pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 4 – 6
Affidabilità operativa	Operational reliability	superato pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 4 – 8
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance	superato pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 9.5
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alle vibrazioni	Durability of operational reliability, vibration resistance	superato pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, stabilità elettrica	Durability of operational reliability, electrical stability	superato pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 9.9 – 9.13
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza all'umidità dell'aria	Durability of operational reliability, humidity resistance	superato pass	EN 54-4:1997/A2:2006; 8.8, 9.14

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: /
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0002

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra
identificato. /

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Questa dichiarazione prestazionale è disponibile in Internet: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.Schrack-Seconet.com/DoP

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: / Signed for and on behalf by:

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria, 13.06.2019

ppa.

Thomas Kern
Direzione product management e centro di competenza
Head of Product Management and Competence Center

ppa.

Edgar Eidenberger
Responsabile Sviluppo
Head of Development

**Allegato
Annex**

Oggetto della spiegazione: / Object of the declaration:

Cod. art.: / Item No:	Tipo: / Type:	Descrizione:	Description:
20-4000100-01 20-4000119-01	BE-PSE12-C BE-TSENS	Dispositivo di rete 24V/12A IP30 Sensore di temperatura per BE-PSE	Power supply 24V/12A IP30 Temperature sensor f. BE-PSE