

Izjava o svojstvima Declaration of performance

prema Uredbi o građevnim proizvodima (EU) br. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Br. / No. CPR-20-20-205

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: / *Unique identification code of the product-type:*
BE-PSE01 Vanjsko napajanje sastoji se od: uređaja i dodatne opreme (vidi aneks)
BE-PSE01-IOM *Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)*
BE-PSE02
BE-PSE02-IOM
- Namjena/namjene: / *Intended use/es:*
Sigurnost od požara / Fire Safety
- Proizvođač: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria
- Ovlašteni predstavnik: / *Authorised representative:*
nije primjenjivo / not applicable
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): / *System/s of AVCP:*
1
- Harmonizirani standardi: / *Harmonised standards:*
EN 54-4:1997 / A2:2006 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 4. dio: Oprema za napajanje energijom
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 54-17:2005 / AC:2007 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 17. dio: Izolatori kratkoga spoja
Fire detection and fire alarm systems – Part 17: Short-circuit isolators
EN 54-18:2005 / AC:2007 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji
Fire detection and fire alarm systems – Part 18: Input/output devices

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-21684
- Objavljena svojstva: / *Declared performance/s:*

| Bitna obilježja | Essential Characteristics | Svojstva Performance | Usklađene tehničke specifikacije; klauzula Harmonised technical specification; Clause |
|---|---|----------------------|---|
| Učinak u slučaju požara | Performance under fire conditions | Položeno Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6 |
| Pogonska pouzdanost | Operational reliability | Položeno Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperaturu | Durability of operational reliability, temperature resistance | Položeno Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 9,5 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije | Durability of operational reliability, vibration resistance | Položeno Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 9,7 – 9,8, 9,15 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost | Durability of operational reliability, electrical stability | Položeno Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 9,9 – 9,13 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu | Durability of operational reliability, humidity resistance | Položeno Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 9,6, 9,14 |
| Učinak u slučaju požara | Performance under fire conditions | Položeno Passed | EN 54-17:2005 / AC:2007; 5,2 |
| Pogonska pouzdanost | Operational reliability | Položeno Passed | EN 54-17:2005 / AC:2007; 4 |

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------------------|
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperature | Durability of operational reliability, temperature resistance | NPD NPD | EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperature | Durability of operational reliability, temperature resistance | Položeno Passed | EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.5 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije | Durability of operational reliability, vibration resistance | NPD NPD | EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.10 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije | Durability of operational reliability, vibration resistance | Položeno Passed | EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.11 – 5.12 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu | Durability of operational reliability, humidity resistance | Položeno Passed | EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na koroziju | Durability of operational reliability, corrosion resistance | NPD NPD | EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost | Durability of operational reliability, electrical stability | Položeno Passed | EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13 |
| Odgoda aktivacije (vrijeme aktivacije pri alarmu) | Response delay (response time to fire) | Položeno Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2 |
| Učinak u slučaju požara | Performance under fire conditions | Položeno Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4 |
| Pogonska pouzdanost | Operational reliability | Položeno Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperature | Durability of operational reliability, temperature resistance | NPD NPD | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperature | Durability of operational reliability, temperature resistance | Položeno Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.4 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije | Durability of operational reliability, vibration resistance | Položeno Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu | Durability of operational reliability, humidity resistance | Položeno Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na koroziju | Durability of operational reliability, corrosion resistance | NPD NPD | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7 |
| Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost | Durability of operational reliability, electrical stability | Položeno Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12 |

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0007

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ova izjava o svojstvima je dostupna na internetu: *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Potpisano za i u ime: / Signed for and on behalf of:

Schrack Seconet AG
1120 Beč / Vienna , Austrija / Austria
21.7.2023.



ppa.
Thomas Kern
Voditelj odjela za upravljanje proizvodima i kompetentnost
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Voditelj odjela razvoja
Head of Development

PRILOG
ANNEX

Predmet izjave: / No. CPR-20-20-205

| Br. proizvoda: / Item No: | Vrsta: / Type: | Opis: | Description: |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 20-4000121-01 | BE-PSE01 | Jedinica za napajanje 24V/1A IP30 | Power supply 24V/1A IP30 |
| 20-4000121-02 | BE-PSE01-IOM | Jedinica za napajanje 24V/1A IP30 IOM | Power supply 24V/1A IP30 IOM |
| 20-4000122-01 | BE-THRHR | DIN tračnica | Top rail hat holder |
| 20-4000125-01 | BE-PSE02 | Jedinica za napajanje 24V/1A IP30 | Power supply 24V/1A IP30 |
| 20-4000125-02 | BE-PSE02-IOM | Jedinica za napajanje 24V/1A IP30 IOM | Power supply 24V/1A IP30 IOM |