

Declaration of performance

PSE12-C/12-P
CPR-20-25-300

EN
DE
CS
HR
HU
IT
LV
PL
RO
SK

FIRE ALARM

DE/EN	Leistungserklärung	3
CS/EN	Prohlášení o vlastnostech	6
HR/EN	Izjava o svojstvima.	9
HU/EN	Teljesítménynyilatkozat.	12
IT/EN	Dichiarazione di prestazione	15
LV/EN	Ekspluatācijas īpašību deklarācija.	18
PL/EN	Deklaracja właściwości użytkowych	21
RO/EN	Declarația de performanță	24
SK/EN	Vyhlásenie o parametrov	27

Leistungserklärung Declaration of performance

gemäß Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-25-300

1.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Energieversorgung; bestehend aus: Gerät und Zubehör (siehe Anhang)

Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Verwendungszweck(e): / Intended use/es:

Brandschutz / Fire Safety

3.

Hersteller: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria

4.

Bevollmächtigter: / Authorised representative:

nicht anwendbar / not applicable

5.

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / System/s of AVCP:

1

6.

Harmonisierte Normen: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 10: Energieversorgung

Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Notifizierte Stelle(n) / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Erklärte Leistung(en): / Declared performance/s:

Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics	Leistung Performance	Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt Harmonised technical specification; Clause
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, vibration resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Unterzeichnet für und im Namen von: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria

2025-07-08



ppa.

Thomas Kern

Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum

Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Leitung Entwicklung

Head of Development

ANHANG ANNEX

Gegenstand der Erklärung: / Manufacturer:

Art. Nr.: / Item No:	Typ: / Type:	Beschreibung:	Description:
20-4000200-01	PSE12-C	Netzgerät 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000201-01	PSE12-P45	Netzgerät 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000202-01	PSE12-P200	Netzgerät 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000203-01	PSE24-P200	Netzgerät 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000204-01	CBE12-C	Leergehäuse für Akkus	Empty cabinet for batteries
20-4000205-01	PSU12-OF	Netzgerät 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000206-01	PSU12-CF	Netzgerät 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000207-01	FIB10-C	Sicherungsplatine	Fuse module
20-4000213-01	FIB10-P	Sicherungsplatine	Fuse module
20-4000219-01	TSENS	Temperatursensor für PSE	Temperature sensor for PSE
20-4000220-01	MAKKU	Messadapter	Measurement adapter
20-4000230-01	BATTKAB	Batteriezwischenkabel	Battery connection cable

Prohlášení o vlastnostech Declaration of performance

podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Č. / No. CPR-20-25-300

1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Napájecí zařízení; skládající se z: Zařízení a příslušenství (viz příloha)

Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Zamýšlené použití: / Intended use/es:

Požární bezpečnost / Fire Safety

3.

Výrobce: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria

4.

Zplnomocněný zástupce: / Authorised representative:

nelze použít / not applicable

5.

Systém/y posuzování a ověřování neměnnosti parametrů: / System/s of AVCP:

1

6.

Harmonizační normy: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Systémy detekce požáru a požární signalizace — Část 4: Napájecí zařízení

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 10: Technické podmínky pro dodávku energie

Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Oznámený subjekt / subjekty / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Deklarovaný výkon / výkony: / Declared performance/s:

Základní charakteristika	Essential Characteristics	Výkon Performance	Harmonizované technické specifikace; dodatek Harmonised technical specification; Clause
Výkonnost v případě požáru	Performance under fire conditions	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Provozní spolehlivost	Operational reliability	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost	Durability of operational reliability, temperature resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Durability of operational reliability, vibration resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Stálost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Durability of operational reliability, humidity resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto prohlášení o vlastnostech je dostupné na internetu: */ This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podepsáno za a jménem: */ Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria

2025-07-08



ppa.

Thomas Kern

Head of Product Management and Competence Center

Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Head of Development

Head of Development

PŘÍLOHA ANNEX

Předmět prohlášení: / *Manufacturer:*

Položka č.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-4000200-01	PSE12-C	Zdroj 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000201-01	PSE12-P45	Zdroj 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000202-01	PSE12-P200	Zdroj 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000203-01	PSE24-P200	Zdroj 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000204-01	CBE12-C	Prázdné pouzdro pro dobíjecí baterii	Empty cabinet for batteries
20-4000205-01	PSU12-OF	Zdroj 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000206-01	PSU12-CF	Zdroj 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000207-01	FIB10-C	Pojistková deska	Fuse module
20-4000213-01	FIB10-P	Pojistková deska	Fuse module
20-4000219-01	TSENS	Teplotní senzor pro PSE	Temperature sensor for PSE
20-4000220-01	MAKKU	Měřicí adaptér	Measurement adapter
20-4000230-01	BATTKAB	Kabel pro připojení baterie	Battery connection cable

CS

Izjava o svojstvima Declaration of performance

prema Uredbi o građevnim proizvodima (EU) br. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Br. / No. CPR-20-25-300

1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Vanjsko napajanje sastoji se od: uređaja i dodatne opreme (vidi aneks)

Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Namjena/namjene: / Intended use/es:

Sigurnost od požara / Fire Safety

3.

Proizvođač: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria

4.

Ovlašteni predstavnik: / Authorised representative:

nije primjenjivo / not applicable

5.

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): / System/s of AVCP:

1

6.

Harmonizirani standardi: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 4. dio: Oprema za napajanje energijom

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Održavanje dima i topline – dio 10: Opskrba energijom

Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Objavljena svojstva: / Declared performance/s:

Bitna obilježja	Essential Characteristics	Svojstva Performance	Usklađene tehničke specifikacije; klauzula Harmonised technical specification; Clause
Učinak u slučaju požara	Performance under fire conditions	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Pogonska pouzdanost	Operational reliability	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperaturu	Durability of operational reliability, temperature resistance	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije	Durability of operational reliability, vibration resistance	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9,7 – 9,8, 9,15
Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost	Durability of operational reliability, electrical stability	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ova izjava o svojstvima je dostupna na internetu: / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Potpisano za i u ime: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria

2025-07-08



ppa.

Thomas Kern

Voditelj odjela za upravljanje proizvodima i kompetentnost

Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Voditelj odjela razvoja

Head of Development

HR

PRILOG ANNEX

Predmet izjave: / Manufacturer:

Br. proizvoda: / Item No: Vrsta: / Type:

20-4000200-01	PSE12-C
20-4000201-01	PSE12-P45
20-4000202-01	PSE12-P200
20-4000203-01	PSE24-P200
20-4000204-01	CBE12-C
20-4000205-01	PSU12-OF
20-4000206-01	PSU12-CF
20-4000207-01	FIB10-C
20-4000213-01	FIB10-P
20-4000219-01	TSENS
20-4000220-01	MAKKU
20-4000230-01	BATTKAB

Opis:

Jedinica za napajanje 24V/12A IP30
Jedinica za napajanje 24V/12A IP54
Jedinica za napajanje 24V/12A IP54
Jedinica za napajanje 2 × 24V/12A IP54
Prazno kućište za baterije
Jedinica za napajanje 24V/12A
Jedinica za napajanje 24V/12A
Osnovna pločica osigurač
Osnovna pločica osigurač
Temperaturni senzor za PSE
Mjerni adapter
Kabel za spajanje baterije

Description:

Power supply 24V/12A IP30
Power supply 24V/12A IP54
Power supply 24V/12A IP54
Power supply 2 × 24V/12A IP54
Empty cabinet for batteries
Power supply 24V/12A
Power supply 24V/12A
Fuse module
Fuse module
Temperature sensor for PSE
Measurement adapter
Battery connection cable

HR

Teljesítménynyilatkozat Declaration of performance

305/2011 sz. Építési Termék Rendelet (EU) alapján
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Száma / No. CPR-20-25-300

1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Tápellátás részei: eszköz és tartozékok (lásd a függelék)

Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Felhasználás célja(i): / Intended use/es:

Tűzvédelem / Fire Safety

3.

Gyártó: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria

4.

A meghatalmazott képviselő: / Authorised representative:

nem alkalmazható / not applicable

5.

Az AVCP-rendszer(ek): / System/s of AVCP:

1

6.

Harmonizált szabványok: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Tűzjelző berendezés. 4. rész: Tápegységek

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Füst- és hőszabályozó rendszerek. 10. rész: Energiaellátások műszaki leírása

Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Bejelentett szerv(ek) / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): / Declared performance/s:

Alapvető tulajdonságok	Essential Characteristics	Teljesítmény Performance	Harmonizált műszaki előírás; Szakasz Harmonised technical specification; Clause
Teljesítmőképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Üzembiztonság	Operational reliability	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-állóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, vibration resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Az üzembiztonság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: / Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ez a teljesítménynyilatkozat elérhető az interneten: / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria

2025-07-08



ppa.

Thomas Kern

Termékmenedzsment és kompetencia centrum vezető

Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Fejlesztés vezető

Head of Development

MELLÉKLET ANNEX

A nyilatkozat tárgya: / Manufacturer:

Cikkszám: / Item No:	Típus: / Type:	Leírás:	Description:
20-4000200-01	PSE12-C	Hálózati tápegység 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000201-01	PSE12-P45	Hálózati tápegység 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000202-01	PSE12-P200	Hálózati tápegység 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000203-01	PSE24-P200	Hálózati tápegység 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000204-01	CBE12-C	Üres ház újratölthető akkumulátorokhoz	Empty cabinet for batteries
20-4000205-01	PSU12-OF	Hálózati tápegység 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000206-01	PSU12-CF	Hálózati tápegység 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000207-01	FIB10-C	Biztosítékpanel	Fuse module
20-4000213-01	FIB10-P	Biztosítékpanel	Fuse module
20-4000219-01	TSENS	Hőmérséklet szenzor PSE számára	Temperature sensor for PSE
20-4000220-01	MAKKU	Mérőadapter	Measurement adapter
20-4000230-01	BATTKAB	Akkumulátor csatlakozókábel	Battery connection cable

HU

Dichiarazione di prestazione Declaration of performance

ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione (UE) n. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

N. / No. CPR-20-25-300

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Alimentatore; consiste in: Dispositivi e accessori (vedere allegato)

Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Usi previsti: / Intended use/es:

Protezione antincendio / Fire Safety

3.

Fabbricante: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

4.

Mandatario: / Authorised representative:

non applicabile / not applicable

5.

Sistemi di VVCP: / System/s of AVCP:

1

6.

Normative armonizzate: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Sistemi di rilevazione e allarme antincendio - Parte 4: Alimentatori

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 10: Alimentazioni

Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Organismi notificati / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Prestazioni dichiarate: / Declared performance/s:

Caratteristiche di basic	Essential Characteristics	Prestazioni Performance	Specifiche tecniche armonizzate, clausola Harmonised technical specification; Clause
Prestazioni in condizioni d'incendio	Performance under fire conditions	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Affidabilità operativa	Operational reliability	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alle vibrazioni	Durability of operational reliability, vibration resistance	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, stabilità elettrica	Durability of operational reliability, electrical stability	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza all'umidità dell'aria	Durability of operational reliability, humidity resistance	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Questa dichiarazione prestazionale è disponibile in internet: */ This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: */ Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

2025-07-08



ppa.

Thomas Kern

Responsabile gestione prodotti e centro di competenza

Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Responsabile dello sviluppo

Head of Development

ALLEGATO ANNEX

Oggetto della spiegazione: / Manufacturer:

N. di oggetto: / Item No:	Tipo: / Type:	Descrizione:	Description:
20-4000200-01	PSE12-C	Unità di alimentazione 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000201-01	PSE12-P45	Unità di alimentazione 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000202-01	PSE12-P200	Unità di alimentazione 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000203-01	PSE24-P200	Unità di alimentazione 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000204-01	CBE12-C	Armadio vuoto per batterie	Empty cabinet for batteries
20-4000205-01	PSU12-OF	Unità di alimentazione 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000206-01	PSU12-CF	Unità di alimentazione 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000207-01	FIB10-C	Scheda fusibili	Fuse module
20-4000213-01	FIB10-P	Scheda fusibili	Fuse module
20-4000219-01	TSENS	Sensore di temperatura per PSE	Temperature sensor for PSE
20-4000220-01	MAKKU	Adattatore di misurazione	Measurement adapter
20-4000230-01	BATTKAB	Cavo di connessione della batteria	Battery connection cable

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Declaration of performance

saskaņā ar Būvstrādājumu regulu (ES) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-25-300

1.

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Barošanas padeves ierīces; sastāv no: Ierīces un piederumi (skatīt pielikumu)
Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Paredzētais (-ie) lietojums (-i): / Intended use/es:

Ugunsdrošība / Fire Safety

3.

Ražotājs: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

4.

Pilnvarotais pārstāvis: / Authorised representative:

nav piemērojams / not applicable

5.

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-as) / System/s of AVCP:

1

6.

Harmonizētie standarti: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 4. daļa: Barošanas padeves ierīces
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas – 10. daļa: Palaišanas iekārtas
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Pilnvarotā (-ās) iestāde (-es) / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Deklarētās ekspluatācijas īpašības: / Declared performance/s:

Būtiskās īpašības	Essential Characteristics	Veiktspēja Performance	Saskaņotā tehniskā specifikācija; noteikums Harmonised technical specification; Clause
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai konkrēta tehniskā dokumentācija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

Augstāk minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst paziņoto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par tās izdošanu atbild vienīgi augstāk minētais ražotājs.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama internetā: */ This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Parakstīts: */ Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

2025-07-08



vārdā

Thomas Kern

Head of Product Management and Competence Center

Head of Product Management and Competence Center



vārdā

Edgar Eidenberger

Head of Development

Head of Development

PIELIKUMS ANNEX

Deklarācijas priekšmets: / *Manufacturer:*

Preces Nr.: / Item No:	Veids: / Type:	Apraksts:	Description:
20-4000200-01	PSE12-C	Barošanas padeves bloks, 24 V/12 A, IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000201-01	PSE12-P45	Barošanas padeves bloks, 24 V/12 A, IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000202-01	PSE12-P200	Barošanas padeves bloks, 24 V/12 A, IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000203-01	PSE24-P200	Barošanas padeves bloks, 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000204-01	CBE12-C	Tukša kaste akumulatoriem	Empty cabinet for batteries
20-4000205-01	PSU12-OF	Barošanas padeves bloks, 24 V/12 A	Power supply 24V/12A
20-4000206-01	PSU12-CF	Barošanas padeves bloks, 24 V/12 A	Power supply 24V/12A
20-4000207-01	FIB10-C	Drošinātāju plate	Fuse module
20-4000213-01	FIB10-P	Drošinātāju plate	Fuse module
20-4000219-01	TSENS	PSE temperatūras sensors	Temperature sensor for PSE
20-4000220-01	MAKKU	Mērišanas adapteris	Measurement adapter
20-4000230-01	BATTKAB	Akumulatora savienojuma kabelis	Battery connection cable

Deklaracja właściwości użytkowych Declaration of performance

zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr / No. CPR-20-25-300

1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Zewnętrzne urządzenia zasilające i wyposażenie; składająca się z: (patrz załącznik)

Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Intended use/es:

Ochrona przeciwpożarowa / Fire Safety

3.

Producent: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria

4.

Upoważniony przedstawiciel: / Authorised representative:

ne dotyczy / not applicable

5.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / System/s of AVCP:

1

6.

Normy zharmonizowane: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Źródła energii

Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Deklarowane właściwości użytkowe: / Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki	Essential Characteristics	Właściwości użytkowe Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział Harmonised technical specification; Clause
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9,7 – 9,8, 9,15
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna pod adresem: / This declaration of performance is available on the internet:

www.schrack-seconet.com/dop

Podpisano w imieniu: / Signed for and on behalf of:

Schrack Seconet AG

1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria

2025-07-08



ppa.

Thomas Kern

Kierownik Centrum Zarządzania Produktami i Kompetencji

Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Kierownik Działu Rozwoju

Head of Development

ZAŁĄCZNIK ANNEX

Przedmiot deklaracji: / *Manufacturer:*

Nr art.: / Item No:	Typ: / Type:	Opis:	Description:
20-4000200-01	PSE12-C	Zasilacz 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000201-01	PSE12-P45	Zasilacz 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000202-01	PSE12-P200	Zasilacz 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000203-01	PSE24-P200	Zasilacz 2 × 24V/12A IP54	Power supply 2 × 24V/12A IP54
20-4000204-01	CBE12-C	Pusta obudowa dla baterii ładowalnych	Empty cabinet for batteries
20-4000205-01	PSU12-OF	Zasilacz 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000206-01	PSU12-CF	Zasilacz 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000207-01	FIB10-C	Płyta bezpieczników	Fuse module
20-4000213-01	FIB10-P	Płyta bezpieczników	Fuse module
20-4000219-01	TSENS	Czujnik temperatury dla PSE	Temperature sensor for PSE
20-4000220-01	MAKKU	Adapter pomiarowy	Measurement adapter
20-4000230-01	BATTKAB	Kabel połączeniowy baterii	Battery connection cable

Declarația de performanță Declaration of performance

în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții (UE) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-25-300

1.

Cod unic de identificare al produsului-tip: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Dispozitiv extern de alimentare (vezi anexa)

Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): / Intended use/es:

Protecția la incendiu / Fire Safety

3.

Fabricant: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, AT-1120 Viena / Vienna, Austria / Austria

4.

Reprezentant autorizat: / Authorised representative:

nu se aplică / not applicable

5.

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: / System/s of AVCP:

1

6.

Standarde armonizate: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4: Dispozitiv extern de alimentare

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Sisteme pentru controlul fumului și gazelor fierbinți. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Organism (organisme) notificat(e) / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Performanța (performanțe) declarată (declarate): / Declared performance/s:

Caracteristici esențiale	Essential Characteristics	Performanță Performance	Specificații tehnice armonizate; Secțiune Harmonised technical specification; Clause
Fiabilitatea în caz de incendiu	Performance under fire conditions	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Fiabilitatea în operare	Operational reliability	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la temperaturi	Durability of operational reliability, temperature resistance	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la vibrații	Durability of operational reliability, vibration resistance	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Durabilitatea fiabilității în operare, stabilitatea electrică	Durability of operational reliability, electrical stability	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la umiditatea aerului	Durability of operational reliability, humidity resistance	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: / Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Această declarație de performanță este disponibilă pe internet: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Semnat pentru și în numele: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
AT-1120 Viena / Vienna, Austria / Austria
2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Directorul Departamentului de Product Management și al Centrului de
Competență
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Directorul Departamentului de Dezvoltare
Head of Development

ANEXA ANNEX

Obiectul declarației: / Manufacturer:

Nr. art.: / Item No:	Model: / Type:	Descriere:	Description:
20-4000200-01	PSE12-C	Sursă de alimentare 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000201-01	PSE12-P45	Sursă de alimentare 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000202-01	PSE12-P200	Sursă de alimentare 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000203-01	PSE24-P200	Sursă de alimentare 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000204-01	CBE12-C	Carcasă goală pentru acumulateoare	Empty cabinet for batteries
20-4000205-01	PSU12-OF	Sursă de alimentare 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000206-01	PSU12-CF	Sursă de alimentare 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000207-01	FIB10-C	Placă cu siguranțe	Fuse module
20-4000213-01	FIB10-P	Placă cu siguranțe	Fuse module
20-4000219-01	TSENS	Senzor de temperatură pentru PSE	Temperature sensor for PSE
20-4000220-01	MAKKU	Adaptor de măsurare	Measurement adapter
20-4000230-01	BATTKAB	Cablu de conectare a bateriei	Battery connection cable

Vyhlásenie o parametroch Declaration of performance

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

č. / No. CPR-20-25-300

1.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type:

PSE12-C

PSE12-P

Napajacie zariadenie vonkajsie (viď príloha)

Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)

2.

Zamýšľané použitie/použitia: / Intended use/es:

Protipožiarna ochrana / Fire Safety

3.

Výrobca: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria

4.

Splnomocnený zástupca: / Authorised representative:

nie je použité / not applicable

5.

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / System/s of AVCP:

1

6.

Harmonizované normy: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006

Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia

Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007

Zariadenia na odvod dymu a spločin horenia. Časť 10: Špecifikácia na dodávky energie

Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

0786-CPR-20877

7.

Deklarované parametre: / Declared performance/s:

Základné charakteristiky	Essential Characteristics	Výkon Performance	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8.

Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0049

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podpísané za a v mene: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria

2025-07-08



ppa.

Thomas Kern

Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra

Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Edgar Eidenberger

Vedúci vývoja

Head of Development

PRÍLOHA ANNEX

Predmet vyhlásenia: / Manufacturer:

Č. výr.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-4000200-01	PSE12-C	Zdroj 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000201-01	PSE12-P45	Zdroj 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000202-01	PSE12-P200	Zdroj 24V/12A IP54	Power supply 24V/12A IP54
20-4000203-01	PSE24-P200	Zdroj 2 x 24V/12A IP54	Power supply 2 x 24V/12A IP54
20-4000204-01	CBE12-C	Prázdna skriňa pre akumulátory	Empty cabinet for batteries
20-4000205-01	PSU12-OF	Zdroj 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000206-01	PSU12-CF	Zdroj 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000207-01	FIB10-C	Poistková doska plošných spojov	Fuse module
20-4000213-01	FIB10-P	Poistková doska plošných spojov	Fuse module
20-4000219-01	TSENS	Teplotný senzor pre PSE	Temperature sensor for PSE
20-4000220-01	MAKKU	Merací adaptér	Measurement adapter
20-4000230-01	BATTKAB	Kábel na pripojenie batérie	Battery connection cable

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

A-4060 Leonding, Dr.-Herbert-Sperl-Ring 3 | +43 50 857-2100
A-5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 44a | +43 50 857-2400
A-6020 Innsbruck, Dr.-Franz-Werner-Straße 36 | +43 50 857-2300
A-6850 Dornbirn, Sebastianstraße 13a | +43 50 857-2500
A-8055 Graz, Neuseiersberger Straße 157 | +43 50 857-2200
A-9020 Klagenfurt, Eiskellerstraße 3 | +43 50 857-2600

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk. No. 78 | +90 216 3455199
Subject to technical changes | © Schrack Seconet AG | B-DOP-0038 | V 1.0 | 07.2025