

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

**Nr. / No. CPR-20-13-019**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

**BM-TMI** Moduł wejścia/wyjścia (patrz załącznik)  
*Input/Output module (see annex)*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

**Ochrona przeciwpożarowa / Fire safety**

3. Producent: / *Manufacturer:*

**Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria**

4. Upoważniony przedstawiciel: / *Authorised representative:*

**nie dotyczy / not applicable**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

**1**

6a. Norma zharmonizowana: / *Harmonised standard:*

**EN 54-18:2005/AC:2007** Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia  
*Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices*

Jednostka lub jednostki notyfikowane: / *Notified body/ies:*

**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**

7. Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance/s:*

Zasadnicze charakterystyki	Essential characteristics	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział
		Performance	Harmonised technical specification; Clause
Opóźnienie reakcji (czas reakcji podczas alarmu)	Response delay (response time to fire)	spełnione pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.2
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	spełnione pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.1.4
Niezawodność działania	Operational reliability	spełnione pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.1.4
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	spełnione pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.3 – 5.4
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	spełnione pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.8 – 5.11
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	spełnione pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.5 – 5.6
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	spełnione pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.7
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	spełnione pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.2, 5.12

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*

**B-TD-BM-BSI-TMI-MCP1**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.*

*This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Ta Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępny pod adresem: / *This declaration of performance is available on the internet:*

[www.Schrack-Seconet.com/DoP](http://www.Schrack-Seconet.com/DoP)

W imieniu producenta podpisal(-a): / Signed for and on behalf by:

**Schrack Seconet AG**  
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria, 15.01.2018

ppa.

Thomas Kern  
Kierownik Centrum Zarządzania Produktami i Kompetencji  
Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Heinrich Kohlenberger  
Kierownik Działu Rozwoju  
Head of Development



**Załącznik**  
**Annex**

---

Przedmiot deklaracji: / *Object of the declaration:*

<b>Numer katalogowy: / Item No:</b>	<b>Typ: / Type:</b>	<b>Opis:</b>	<b>Description:</b>
20-2600001-01	BM-TMI	Urządzenie wejścia/wyjścia	Input/Output device