



## Leistungserklärung Declaration of Performance

CPR-20-13-103-DE-EN

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:

**BX-API**

2. Verwendungszweck(e) / Intended use/es:

**Feueralarmeinrichtungen - Akustischer Signalgeber für Brandmeldeanlagen**

**Fire alarm devices - sounder for fire detection and fire alarm systems**

3. Hersteller / Manufacturer

**Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien**

5. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System/s of assessment and verification of constancy of performance

**1**

6. Harmonisierte Norm / Harmonised standard(s):

**EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006**

Notifizierte Stelle(n) / Notified Body/ies:

**0786**

**VdS Schadenverhütung GmbH**

7. Erklärte Leistung / Declared performance/s

Harmonisierte technische Spezifikation <i>Harmonised technical specification</i>		EN54-3:2001 +A1:2002 +A2:2006	
Wesentliche Merkmale	Essential characteristics	Leistung Performance	Abschnitt Clause
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions		
- Schallpegel	- Sound level	bestanden pass	4.2
- Frequenz und Schallform	- Frequencies and sound pattern	bestanden pass	4.3
- Exemplarstreuung	- Reproducibility	bestanden pass	5.2
- Funktionsprüfung	- Operational performance	bestanden pass	5.3
- Sendefolgen für Töne und Meldungen	- Attention drawing signal and message broadcast sequences	NPD NPD	C.3.1

SCHRACK SECONET AG • Eibesbrunnergasse 18 • A-1120 Wien  
UniCredit Bank Austria AG • Konto-Nr. 09493 191 200 • BLZ 12000 • IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 • BIC BKAUATWW  
FN 123356g Handelsgericht Wien • ARA 9588 • DVR 0785083 • UID ATU 37395207

GESCHÄFTSSTELLEN, WIEN, NIEDERÖSTERREICH und BURGENLAND: Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, Tel.: +43-1-811 57-0\*, Fax: +43-1-811 57-222  
KUNDENDIENST WIEN: Tel.: +43-1-811 03-0\*, Fax: +43-1-811 57-500

OBERÖSTERREICH: Kornstraße 16, A-4060 Leonding-Hart, Tel.: +43-732-677 900-0\*, Fax: +43-732-677 900-20, SALZBURG: Vogelweiderstraße 44a, A-5020 Salzburg, Tel.: +43-662-887 122-0\*, Fax: +43-662-887 122-73,  
TIROL: Dr. Franz-Werner-Straße 36, A-6020 Innsbruck, Tel.: +43-512-365 366-0\*, Fax: +43-512-365 366-30, VORARLBERG: Sebastianstraße 13a, A-6850 Dornbirn, Tel.: +43-5572-511 99-0\*, Fax: +43-5572-511 99-30,  
STIERMARKE: Neuseiersberger Straße 157, A-8055 Graz, Tel.: +43-316-407 676-0\*, Fax: +43-316-407 676-35, KÄRNTEN: Feldkirchner Straße 138, A-9020 Klagenfurt, Tel.: +43-463-429 362-0\*, Fax: +43-463-429 362-25

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

- Synchronisation	- <i>Synchronisation</i>	NPD NPD	C.3.2
- Leistung der ausgestrahlten Meldung	- <i>Broadcast message performance</i>	NPD NPD	C.5.1
- Achtungssignal/Pause/Meldungsfolge-Zeitverhalten	- <i>Attention drawing signal/silence/message sequence timing</i>	NPD NPD	C.5.2
- Prüfung der Synchronisation von Meldungen	- <i>Message synchronization testing</i>	NPD NPD	C.5.3
<b>Leistungstabelle / Table of Performance</b>			
<b>Betriebszuverlässigkeit</b>	<b><i>Operational reliability</i></b>		
- Lebensdauer	- <i>Durability</i>	bestanden pass	4.4
- Aufbau	- <i>Construction</i>	bestanden pass	4.5
- Kennzeichnung und Daten	- <i>Marking and data</i>	bestanden pass	4.6
- Lebensdauerprüfung	- <i>Durability</i>	bestanden pass	5.4
- Allgemeine Prüfung	- <i>General testing</i>	bestanden pass	C.4
<b>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit</b>	<b><i>Durability of operational reliability, temperature resistance</i></b>		
- Trockene Wärme (in Betrieb)	- <i>Dry heat (operational)</i>	bestanden pass	5.5
- Trockene Wärme (Dauerprüfung)	- <i>Dry heat (endurance)</i>	NPD NPD	5.6
- Kälte (in Betrieb)	- <i>Cold (operational)</i>	bestanden pass	5.7
- Feuchte Wärme, zyklisch (in Betrieb)	- <i>Damp heat, cyclic (operational)</i>	bestanden pass	5.8
- Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung)	- <i>Damp heat, steady state (endurance)</i>	bestanden pass	5.9
<b>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit</b>	<b><i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i></b>		
- Feuchte Wärme, zyklisch (in Betrieb)	- <i>Damp heat, cyclic (operational)</i>	bestanden pass	5.8
- Feuchte Wärme, konstant (Dauerprüfung)	- <i>Damp heat, steady state (endurance)</i>	bestanden pass	5.9
- Feuchte Wärme, zyklisch (Dauerprüfung)	- <i>Damp heat, cyclic (endurance)</i>	NPD NPD	5.10
<b>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit</b>	<b><i>Durability of operational reliability, corrosion resistance</i></b>		
- Schwefeldioxid-(SO <sub>2</sub> -) Korrosion (Dauerprüfung)	- <i>Sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) corrosion (endurance)</i>	bestanden pass	5.11

<p>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schock- und Schwingungsfestigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stoß (in Betrieb)</li> <li>- Schlag (in Betrieb)</li> <li>- Schwingung, sinusförmig (in Betrieb)</li> <li>- Schwingung, sinusförmig (Dauerprüfung)</li> </ul>	<p><i>Durability of operational reliability, shock and vibration resistance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Shock (operational)</i></li> <li>- <i>Impact (operational)</i></li> <li>- <i>Vibration, sinusoidal (operational)</i></li> <li>- <i>Vibration, sinusoidal (operational)</i></li> </ul>	<p>bestanden pass</p> <p>bestanden pass</p> <p>bestanden pass</p> <p>bestanden pass</p>	<p>5.12</p> <p>5.13</p> <p>5.14</p> <p>5.15</p>
<p>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Störfestigkeit (in Betrieb)</li> </ul>	<p><i>Durability of operational reliability, electrical stability</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational)</i></li> </ul>	<p>bestanden pass</p>	<p>5.16</p>
<p>Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Eindringen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz durch Gehäuse</li> </ul>	<p><i>Durability of operational reliability, resistance to ingress</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Enclosure protection</i></li> </ul>	<p>bestanden pass</p>	<p>5.17</p>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte verantwortlich./


The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Schrack Seconet AG

Wien

22.02.2016



Maximilian Strohmeier  
Leitung Produktmanagement  
und Kompetenzzentrum /  
Head of Product Management  
and Competence Center



Daniel Lörincz  
Produktmanagement Brandmeldesysteme /  
Product Management Fire Alarm Systems



**HINWEIS**

Eine falsche Benutzung oder Installation des Gerätes kann zu Personen- und Sachschäden führen. Das genaue Vorgehen zur richtigen Installation und zur Handhabung entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung: <https://www.schrack-seconet.com/de/services/downloadcenter> → B-HB-070  
Lesen Sie diese bitte aufmerksam und beachten Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.



**NOTE**

Improper use or installation of the device can lead to injury or damages. For the exact procedure for proper installation and handling, please refer to the manufacturer documentation: <https://www.schrack-seconet.com/en/services/downloadcenter> → B-HB-070  
Please read this document carefully and follow the safety instructions before you begin with the installation.