

**Vyhlásenie o parametroch
Declaration of performance**

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

č. / No. CPR-20-13-019

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / *Unique identification code of the product-type:*
BM-TMI Vstupné/Výstupné zariadenie (viď príloha)
Input/Output module (see annex)
2. Zamýšľané použitie/použitia: / *Intended use/es:*
Protipožiarna ochrana / Fire Safety
3. Výrobca: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria
4. Splnomocnený zástupca: / *Authorised representative:*
nie je použité / not applicable
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / *System/s of AVCP:*
1
6. Harmonizované normy: / *Harmonised Standards:*
EN 54-18:2005 / AC:2007 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Vstupné a výstupné zariadenia
Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices
Notifikovaný(-é) subjekt(-y) / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-21164

7. Deklarované parametre: / *Declared performance/s:*

| Základné charakteristiky | Essential Characteristics | Výkon Performance | Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause |
|--|---|----------------------|--|
| Oneskorenie reakcie (reakčná doba pri alarme) | Response delay (response time to fire) | Spĺňa Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2 |
| Výkonnosť v prípade požiaru | Performance under fire conditions | Spĺňa Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4 |
| Prevádzková spoľahlivosť | Operational reliability | Spĺňa Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4 |
| Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť | Durability of operational reliability, temperature resistance | Spĺňa Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4 |
| Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám | Durability of operational reliability, vibration resistance | Spĺňa Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11 |
| Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu | Durability of operational reliability, humidity resistance | Spĺňa Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6 |
| Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii | Durability of operational reliability, corrosion resistance | Spĺňa Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7 |
| Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita | Durability of operational reliability, electrical stability | Spĺňa Passed | EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12 |

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-BM-BSI-TMI-MCP1

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: www.schrack-seconet.com/dop / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podpísané za a v mene: / Signed for and on behalf of:

Schrack Seconet AG
1120 Viedeň / Vienna , Rakúsko / Austria
9. 12. 2020



ppa.
Thomas Kern
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Vedúci vývoja
Head of Development

PRÍLOHA
ANNEX

Predmet vyhlásenia: / *Object of the declaration:*

| Č. výr.: / Item No: | Typ: / Type: | Popis: | Description: |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 20-2600001-01 | BM-TMI | Koncová elektronika do soklu BM-TMI | End-Control Module BM-TMI |