

Declaration of performance

BE-PSE03-C/03-P
CPR-20-25-202

EN
DE
CS
HR
HU
IT
LV
PL
RO
SK

FIRE ALARM

DE/EN	Leistungserklärung	3
CS/EN	Prohlášení o vlastnostech	6
HR/EN	Izjava o svojstvima	9
HU/EN	Teljesítménynyilatkozat	12
IT/EN	Dichiarazione di prestazione	15
LV/EN	Ekspluatācijas īpašību deklarācija	18
PL/EN	Deklaracja właściwości użytkowych	21
RO/EN	Declarația de performanță	24
SK/EN	Vyhlásenie o parametroch	27

Leistungserklärung Declaration of performance

gemäß Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-25-202

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: / Unique identification code of the product-type:
BE-PSE03-C Energieversorgung; bestehend aus: Gerät und Zubehör (siehe Anhang)
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
2. Verwendungszweck(e): / Intended use/es:
Brandschutz / Fire Safety
3. Hersteller: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria
4. Bevollmächtigter: / Authorised representative:
nicht anwendbar / not applicable
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / System/s of AVCP:
1
6. Harmonisierte Normen: / Harmonised standards:
EN 54-4:1997 / A2:2006 Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen
 Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / Rauch- und Wärmefreihaltung – Teil 10: Energieversorgung
AC:2007 Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

 Notifizierte Stelle(n) / Notified body/ies
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874
7. Erklärte Leistung(en): / Declared performance/s:

Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics	Leistung Performance	Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt Harmonised technical specification; Clause
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, vibration resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: */ This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Unterzeichnet für und im Namen von: */ Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria

2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Leitung Entwicklung
Head of Development

**ANHANG
ANNEX**Gegenstand der Erklärung: / *Manufacturer:*

Art. Nr.: / Item No:	Typ: / Type:	Beschreibung:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Netzgerät 24V/3A IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Netzgerät 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Netzgerät 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Netzgerät 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Sicherungsplatine	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Sicherungsplatine	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Temperatursensor f. BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Messadapter	Measurement adapter

Prohlášení o vlastnostech Declaration of performance

podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Č. / No. CPR-20-25-202

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type:
BE-PSE03-C Napájecí zařízení; skládající se z: Zařízení a příslušenství (viz příloha)
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
- Zamýšlené použití: / Intended use/es:
Požární bezpečnost / Fire Safety
- Výrobce: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria
- Zplnomocněný zástupce: / Authorised representative:
nelze použít / not applicable
- Systém/y posuzování a ověřování neměnnosti parametrů: / System/s of AVCP:
1
- Harmonizační normy: / Harmonised standards:
EN 54-4:1997 / A2:2006 Systémy detekce požáru a požární signalizace – Část 4: Napájecí zařízení
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 10: Technické podmínky pro dodávku energie
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies
Oznámený subjekt / subjekty / Notified body/ies
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874
- Deklarovaný výkon / výkony: / Declared performance/s:

Základní charakteristika	Essential Characteristics	Výkon Performance	Harmonizované technické specifikace; dodatek Harmonised technical specification; Clause
Výkonnost v případě požáru	Performance under fire conditions	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Provozní spolehlivost	Operational reliability	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost	Durability of operational reliability, temperature resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Durability of operational reliability, vibration resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Stálost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Durability of operational reliability, humidity resistance	Splněno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

- Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto prohlášení o vlastnostech je dostupné na internetu: *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podepsáno za a jménem: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG

1120 Vienna / Vienna, Rakousko / Austria

2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

**PŘÍLOHA
ANNEX**Předmět prohlášení: / *Manufacturer:*

Položka č.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Zdroj 24V/3A IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Zdroj 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Zdroj 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Zdroj 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Pojistková deska	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Pojistková deska	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Teplotní senzor pro BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Měřicí adaptér	Measurement adapter

Izjava o svojstvima Declaration of performance

prema Uredbi o građevnim proizvodima (EU) br. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Br. / No. CPR-20-25-202

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: / *Unique identification code of the product-type:*
BE-PSE03-C Vanjsko napajanje sastoji se od: uređaja i dodatne opreme (vidi aneks)
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
- Namjena/namjene: / *Intended use/es:*
Sigurnost od požara / Fire Safety
- Proizvođač: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria
- Ovlašteni predstavnik: / *Authorised representative:*
nije primjenjivo / not applicable
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): / *System/s of AVCP:*
1
- Harmonizirani standardi: / *Harmonised standards:*
EN 54-4:1997 / A2:2006 Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – 4. dio: Oprema za napajanje energijom
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Održavanje dima i topline – dio 10: Opskrba energijom
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874
- Objavljena svojstva: / *Declared performance/s:*

Bitna obilježja	Essential Characteristics	Svojstva Performance	Usklađene tehničke specifikacije; klauzula Harmonised technical specification; Clause
Učinak u slučaju požara	Performance under fire conditions	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Pogonska pouzdanost	Operational reliability	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na temperaturu	Durability of operational reliability, temperature resistance	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vibracije	Durability of operational reliability, vibration resistance	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trajnost pogonske pouzdanosti, električna stabilnost	Durability of operational reliability, electrical stability	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trajnost pogonske pouzdanosti, otpornost na vlagu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Položeno Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
- Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ova izjava o svojstvima je dostupna na internetu: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Potpisano za i u ime: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Beč / Vienna, Austrija / Austria
2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Voditelj odjela za upravljanje proizvodima i kompetentnost
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Voditelj odjela razvoja
Head of Development

PRILOG ANNEX

Predmet izjave: / Manufacturer:

Br. proizvoda: / Item No:	Vrsta: / Type:	Opis:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Jedinica za napajanje 24V/3A IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Jedinica za napajanje 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Jedinica za napajanje 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Jedinica za napajanje 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Osnovna pločica osigurač	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Osnovna pločica osigurač	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Temperaturni senzor za BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Mjerni adapter	Measurement adapter

Teljesítményilatkozat Declaration of performance

305/2011 sz. Építési Termék Rendelet (EU) alapján
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Száma / No. CPR-20-25-202

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: / Unique identification code of the product-type:
BE-PSE03-C Tápellátás részei: eszköz és tartozékok (lásd a függelék) /
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
- Felhasználás célja(i): / Intended use/es:
Tűzvédelem / Fire Safety
- Gyártó: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria
- A meghatalmazott képviselő: / Authorised representative:
nem alkalmazható / not applicable
- Az AVCP-rendszer(ek): / System/s of AVCP:
1
- Harmonizált szabványok: / Harmonised standards:
EN 54-4:1997 / A2:2006 Tűzjelző berendezés. 4. rész: Tápegységek
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 10. rész: Energiaellátások műszaki leírása
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies
Bejelentett szerv(ek) / Notified body/ies
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874
- A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): / Declared performance/s:

Alapvető tulajdonságok	Essential Characteristics	Teljesítmény Performance	Harmonizált műszaki előírás; Szakasz Harmonised technical specification; Clause
Teljesítőképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Üzembiztonság	Operational reliability	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-állóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, vibration resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Az üzembiztonság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
- Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ez a teljesítménynyilatkozat elérhető az interneten: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria
2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Termékmenedzsment és kompetencia centrum vezető
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Fejlesztés vezető
Head of Development

MELLÉKLET ANNEX

A nyilatkozat tárgya: / *Manufacturer:*

Cikkszám: / Item No:	Típus: / Type:	Leírás:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Hálózati tápegység 24V/3A IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Hálózati tápegység 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Hálózati tápegység 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Hálózati tápegység 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Biztosítékpanel	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Biztosítékpanel	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Hőmérséklet szenzor BE-PSE számára	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Mérőadapter	Measurement adapter

Dichiarazione di prestazione Declaration of performance

ai sensi del Regolamento prodotti da costruzione (UE) n. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

N. / No. CPR-20-25-202

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: / Unique identification code of the product-type:
BE-PSE03-C Alimentatore; consiste in: Dispositivi e accessori (vedere allegato)
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
2. Usi previsti: / Intended use/es:
Protezione antincendio / Fire Safety
3. Fabbrikante: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
4. Mandatario: / Authorised representative:
non applicabile / not applicable
5. Sistemi di WVCP: / System/s of AVCP:
1
6. Normative armonizzate: / Harmonised standards:
EN 54-4:1997 / A2:2006 Sistemi di rilevazione e allarme antincendio - Parte 4: Alimentatori
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 10: Alimentazioni
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Organismi notificati / Notified body/ies
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874

7. Prestazioni dichiarate: / Declared performance/s:

Caratteristiche di basic	Essential Characteristics	Prestazioni Performance	Specifiche tecniche armonizzate, clausola Harmonised technical specification; Clause
Prestazioni in condizioni d'incendio	Performance under fire conditions	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Affidabilità operativa	Operational reliability	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza alle vibrazioni	Durability of operational reliability, vibration resistance	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, stabilità elettrica	Durability of operational reliability, electrical stability	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento, resistenza all'umidità dell'aria	Durability of operational reliability, humidity resistance	Superato Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Questa dichiarazione prestazionale è disponibile in internet: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Responsabile gestione prodotti e centro di competenza
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Responsabile dello sviluppo
Head of Development

**ALLEGATO
ANNEX**Oggetto della spiegazione: / *Manufacturer:*

N. di oggetto: / Item No:	Tipo: / Type:	Descrizione:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Unità di alimentazione 24V/3A IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Unità di alimentazione 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Unità di alimentazione 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Unità di alimentazione 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Scheda fusibili	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Scheda fusibili	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Sensore di temperatura per BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Adattatore di misurazione	Measurement adapter

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Declaration of performance

saskaņā ar Būvstrādājumu regulu (ES) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-25-202

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: / *Unique identification code of the product-type:*
BE-PSE03-C Barošanas padeves ierīces; sastāv no: Ierīces un piederumi (skatīt pielikumu)
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
- Paredzētais (-ie) lietojums (-i): / *Intended use/es:*
Ugunsdrošība / Fire Safety
- Ražotājs: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
- Pilnvarotais pārstāvis: / *Authorised representative:*
nav piemērojams / not applicable
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-as) / *System/s of AVCP:*
1
- Harmonizētie standarti: / *Harmonised standards:*
EN 54-4:1997 / A2:2006 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 4. daļa: Barošanas padeves ierīces
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas – 10. daļa: Palaišanas iekārtas
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Pilnvarotā (-ās) iestāde (-es) / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības: / *Declared performance/s:*

Būtiskās īpašības	Essential Characteristics	Veiktspēja Performance	Saskaņotā tehniskā specifikācija; noteikums Harmonised technical specification; Clause
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
- Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai konkrēta tehniskā dokumentācija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

Augstāk minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst paziņoto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par tās izdošanu atbild vienīgi augstāk minētais ražotājs.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama internetā: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Parakstīts: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
2025-07-08



vārdā
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center



vārdā
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

**PIELIKUMS
ANNEX**Deklarācijas priekšmets: / *Manufacturer:*

Preces Nr.: / Item No:	Veids: / Type:	Apraksts:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Barošanas padeves bloks, 24 V/3 A, IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Barošanas padeves bloks, 24 V/3 A, IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Barošanas padeves bloks, 24 V/3 A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Barošanas padeves bloks, 24 V/3 A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Drošinātāju plate	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Drošinātāju plate	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	BE-PSE temperatūras sensors	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Mērīšanas adapteris	Measurement adapter

Deklaracja właściwości użytkowych Declaration of performance

zgodnie z Rozporządzeniem o WYROBACH BUDOWLANYCH (UE) Nr 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr / No. CPR-20-25-202

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / Unique identification code of the product-type:

BE-PSE03-C Zewnętrzne urządzenia zasilające i wyposażenie; składająca się z: (patrz załącznik)
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Intended use/es:

Ochrona przeciwpożarowa / Fire Safety
- Producent: / Manufacturer:

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria
- Upoważniony przedstawiciel: / Authorised representative:

ne dotyczy / not applicable
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / System/s of AVCP:

1
- Normy zharmonizowane: / Harmonised standards:

EN 54-4:1997 / A2:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment

EN 12101-10:2005 / AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Źródła energii
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies

0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874
- Deklarowane właściwości użytkowe: / Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki	Essential Characteristics	Właściwości użytkowe Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział Harmonised technical specification; Clause
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-TD-0028

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja wtaciwoci użytkowych jest dostpny pod adresem: / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podpisano w imieniu: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria
2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Kierownik Centrum Zarządzania Produktami i Kompetencji
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Kierownik Działu Rozwoju
Head of Development

**ZAŁĄCZNIK
ANNEX**Przedmiot deklaracji: / *Manufacturer:*

Nr art. / Item No:	Typ: / Type:	Opis:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Zasilacz 24V/3A IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Zasilacz 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Zasilacz 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Zasilacz 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Płyta bezpieczników	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Płyta bezpieczników	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Czujnik temperatury dla BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Adapter pomiarowy	Measurement adapter

Declarația de performanță Declaration of performance

în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții (UE) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-25-202

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: / *Unique identification code of the product-type:*
BE-PSE03-C Dispozitiv extern de alimentare (vezi anexa)
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): / *Intended use/es:*
Protecția la incendiu / Fire Safety
3. Fabricant: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, AT-1120 Viena / Vienna, Austria / Austria
4. Reprezentant autorizat: / *Authorised representative:*
nu se aplică / not applicable
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: / *System/s of AVCP:*
1
6. Standarde armonizate: / *Harmonised standards:*
EN 54-4:1997 / A2:2006 Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu. Partea 4: Dispozitiv extern de alimentare
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Sisteme pentru controlul fumului și gazelor fierbinți. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies
 Organism (organisme) notificat(e) / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate): / *Declared performance/s:*

Caracteristici esențiale	Essential Characteristics	Performanță Performance	Specificații tehnice armonizate; Secțiune Harmonised technical specification; Clause
Fiabilitatea în caz de incendiu	Performance under fire conditions	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Fiabilitatea în operare	Operational reliability	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la temperaturi	Durability of operational reliability, temperature resistance	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la vibrații	Durability of operational reliability, vibration resistance	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Durabilitatea fiabilității în operare, stabilitatea electrică	Durability of operational reliability, electrical stability	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Durabilitatea fiabilității în operare, rezistența la umiditatea aerului	Durability of operational reliability, humidity resistance	Conform Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Această declarație de performanță este disponibilă pe internet: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Semnat pentru și în numele: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
AT-1120 Viena / Vienna, Austria / Austria
2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Directorul Departamentului de Product Management și al Centrului de
Competență
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Directorul Departamentului de Dezvoltare
Head of Development

**ANEXA
ANNEX**Obiectul declarației: / *Manufacturer:*

Nr. art.: / Item No:	Model: / Type:	Descriere:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Sursă de alimentare 24V/3A IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Sursă de alimentare 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Sursă de alimentare 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Sursă de alimentare 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Placă cu siguranțe	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Placă cu siguranțe	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Senzor de temperatură pentru BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Adaptor de măsurare:	Measurement adapter

Vyhlásenie o parametroch Declaration of performance

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

č. / No. CPR-20-25-202

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / *Unique identification code of the product-type:*
BE-PSE03-C Napájacie zariadenie vonkajšie (viď príloha)
BE-PSE03-P Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
2. Zamýšľané použitie/použitia: / *Intended use/es:*
Protipožiarna ochrana / Fire Safety
3. Výrobca: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria
4. Splnomocnený zástupca: / *Authorised representative:*
nie je použité / not applicable
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / *System/s of AVCP:*
1
6. Harmonizované normy: / *Harmonised standards:*
EN 54-4:1997 / A2:2006 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Zariadenia na odvod dymu a spločín horenia. Časť 10: Špecifikácia na dodávky energie
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y) / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20874
7. Deklarované parametre: / *Declared performance/s:*

Základné charakteristiky	Essential Characteristics	Výkon Performance	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0028

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Podpísané za a v mene: *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria
2025-07-08



ppa.
Thomas Kern
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Vedúci vývoja
Head of Development

**PRÍLOHA
ANNEX**

Predmet vyhlásenia: / Manufacturer:

Č. výr.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-4000109-01	BE-PSE03-C	Zdroj 24V/3A IP30	Power supply 24V/3A IP30
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Zdroj 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000111-01	BE-PSU03-OF	Zdroj 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000112-01	BE-PSU03-CF	Zdroj 24V/3A	Power supply 24V/3A
20-4000113-01	BE-FIB05-C	Poistková doska plošných spojov	Fuse module
20-4000117-01	BE-FIB05-P	Poistková doska plošných spojov	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Teplotný senzor f. BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Merací adaptér	Measurement adapter

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

A-4060 Leonding, Dr.-Herbert-Sperl-Ring 3 | +43 50 857-2100
A-5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 44a | +43 50 857-2400
A-6020 Innsbruck, Dr.-Franz-Werner-Straße 36 | +43 50 857-2300
A-6850 Dornbirn, Sebastianstraße 13a | +43 50 857-2500
A-8055 Graz, Neuseiersberger Straße 157 | +43 50 857-2200
A-9020 Klagenfurt, Eiskellerstraße 3 | +43 50 857-2600

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300
India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501
Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620
Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316
Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015
Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595
Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860
Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk. No. 78 | +90 216 3455199
Subject to technical changes | © Schrack Seconet AG | B-DOP-0036 | V 1.0 | 07.2025