

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

č. / No. CPR-20-13-103

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type:

**BX-API** Poplachové zariadenie, akustické (viď príloha)  
Alarm device, acoustical (see annex)

2. Zamýšľané použitie/použitia: / Intended use/es:

**Protipožiarna ochrana / Fire safety**

3. Výrobca: / Manufacturer:

**Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria**

4. Splnomocnený zástupca: / Authorised representative:

**Nie je použité / not applicable**

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / System/s of AVCP:

**1**

6a. Harmonizovaná norma: / Harmonised standard:

**EN 54-3:2001/A2:2006** Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru  
Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): / Notified body/ies:

**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**

7. Notifikovaný(-é) subjekt(-y): / Declared performance/s:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka
<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonised technical specification; Clause</i>
Výkonnosť v prípade požiaru	spĺňa pass	EN 54-3:2001/A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Prevádzková spoľahlivosť	spĺňa pass	EN 54-3:2001/A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	spĺňa pass	EN 54-3:2001/A2:2006; 5.5 – 5.9
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	spĺňa pass	EN 54-3:2001/A2:2006; 5.8 – 5.10
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii	spĺňa pass	EN 54-3:2001/A2:2006; 5.11
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti nárazom a vibráciám	spĺňa pass	EN 54-3:2001/A2:2006; 5.12 – 5.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	spĺňa pass	EN 54-3:2001/A2:2006; 5.16
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vniknutiu	spĺňa pass	EN 54-3:2001/A2:2006; 5.17

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: /  
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

**B-HB-0081**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. /  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: / This declaration of performance is available on the internet:  
[www.Schrack-Seconet.com/DoP](http://www.Schrack-Seconet.com/DoP)

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: / Signed for and on behalf by:

Schrack Seconet AG  
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria, 02.11.2017

ppa.



Thomas Kern  
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra  
Head of Product Management and Competence Center

ppa.



Heinrich Kohlenberger  
Vedúci vývoja  
Head of Development

**Príloha  
Annex**

*Predmet vyhlásenia: / Object of the declaration:*

<b>Číslo produktu: / Item No:</b>	<b>Typ: / Type:</b>	<b>Popis:</b>	<b>Description:</b>
20-2100010-01	BX-API	Základová siréna	Base siren