

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE**

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

č. / No. CPR-20-13-006

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / <i>Unique identification code of the product-type:</i>
BX-IOM	Vstupné/Výstupné zariadenie (viď príloha) <i>Input/Output module (see annex)</i>
2.	Zamýšľané použitie/použitia: / <i>Intended use/es:</i>
Protipožiarna ochrana / <i>Fire safety</i>	
3.	Výrobca: / <i>Manufacturer:</i>
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria	
4.	Splnomocnený zástupca: / <i>Authorised representative:</i>
Nie je použité / <i>not applicable</i>	
5.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / <i>System/s of AVCP:</i>
1	
6a.	Harmonizovaná norma: / <i>Harmonised standard:</i>
EN 54-17:2005/AC:2007	Elektrická požiarová signalizácia. Časť 17: Krátke izolačné okruhy <i>Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators</i>
EN 54-18:2005/AC:2007	Elektrická požiarová signalizácia. Časť 18: Vstupné a výstupné zariadenia <i>Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices</i>
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): / <i>Notified body/ies:</i>	
0786 VdS Schadenverhütung GmbH	

7.	Deklarované parametre: / <i>Declared performance/s:</i>		
	Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka
	<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonised technical specification; Clause</i>
	Výkonnosť v prípade požiaru	spĺňa pass	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
	Prevádzková spoľahlivosť	spĺňa pass	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	spĺňa pass	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	spĺňa pass	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	spĺňa pass	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii	spĺňa pass	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	spĺňa pass	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
	Oneskorenie reakcie (reakčná doba pri alarme)	spĺňa pass	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
	Leistungsfähigkeit im Brandfall	spĺňa pass	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
	Prevádzková spoľahlivosť	spĺňa pass	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	spĺňa pass	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	spĺňa pass	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	spĺňa pass	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii	spĺňa pass	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
	Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	spĺňa pass	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: /
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0081

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: / This declaration of performance is available on the internet:

www.Schrack-Seconet.com/DoP

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: / Signed for and on behalf by:

Schrack Seconet AG
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria, 02.11.2017

ppa.



Thomas Kern
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra
Head of Product Management and Competence Center

ppa.



Heinrich Kohlenberger
Vedúci vývoja
Head of Development

**Príloha
Annex**

Predmet vyhlásenia: / Object of the declaration:

Číslo produktu: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-2100002-01	BX-IOM	Vstupný/výstupný modul	Input/Output module
FG020234	GEH MOD IP66	IP 66 skriňa	IP 66 cabinet
20-2101000-01	TK PC 99-6-M	IP 66 skriňa	IP 66 cabinet