

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE**

zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr / No. CPR-20-13-300

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / Unique identification code of the product-type:
MCP 545X Ręczny ostrzegacz pożarowy (patrz załącznik)
Manual call point (see annex)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / Intended use/s:
Ochrona przeciwpożarowa / Fire Safety
3. Producent: / Manufacturer:
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria
4. Upoważniony przedstawiciel: / Authorised representative:
nie dotyczy / not applicable
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / System/s of AVCP:
1
6. Normy zharmonizowane: / Harmonised Standards:
EN 54-11:2001 / A1:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe
Fire detection and fire alarm systems — Part 11: Manual call points
EN 54-17:2005 / AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarcé
Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20999
7. Deklarowane właściwości użytkowe: / Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki	Essential Characteristics	Właściwości użytkowe Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział Harmonised technical specification; Clause
Nominalne warunki reakcji / nominalna czułość reakcji oraz charakterystyka wydajności podczas pożaru	Nominal activation conditions / Nominal activation sensitivity and Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-11 2001 / A1:2005; 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2 – 5.3
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-11 2001 / A1 2005; 4.2, 4.3.1, 4.5 – 4.6, 4.7.2 – 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4 – 5.5
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.7 – 5.9
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.14 – 5.17
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.10 – 5.12, 5.19
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spełnione Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.11, 5.13
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.6, 5.18
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Niezawodność działania	Operational reliability	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Trwałość niezawodności działania, odporność na drgania	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	Spełnione Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-HB-0091

file: DoP_MCP545X_2018-11-12_PL-EN – DoP-Layout V1.0 – Language PL-EN – Page 1 / 3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ta Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna pod adresem: www.schrack-seconet.com/dop / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Podpisano w imieniu: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Wiedeń / Vienna, Austria / Austria
2019-11-19


ppa.
Thomas Kery
Kierownik Centrum Zarządzania Produktami i Kompetencji
Head of Product Management and Competence Center


ppa.
Edgar Eidenberger
Kierownik Działu Rozwoju
Head of Development

**ZALĄCZNIK
ANNEX**

Przedmiot deklaracji: / Object of the declaration:

Nr art.: / Item No:	Typ: / Type:	Opis:	Description:
20-2302000-01	MCP 545X-1R	Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X-1R	Man. call point MCP 545X-1R
20-2302000-10	MCP 545X-1R-PL	Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X-1R-PL	Man. call point MCP 545X-1R-PL
20-2302001-01	MCP 545X-2R	Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X-2R	Man. call point MCP 545X-2R
20-2302001-10	MCP 545X-2R-PL	Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X-2R-PL	Man. call point MCP 545X-2R-PL
20-2302002-01	MCP 545X-3R	Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X-3R	Man. call point MCP 545X-3R
20-2302002-10	MCP 545X-3R-PL	Ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X-3R-PL	Man. call point MCP 545X-3R-PL