

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Declaration of performance**

saskaņā ar Būvstrādājumu regulu (ES) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-17-021

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: / *Unique identification code of the product-type:*
BX-WGW leivad-/izvadmoduļa radio pārraides tehnoloģija (skatīt pielikumu)
Input/Output module Radio transmission technology (see annex)
2. Paredzētais (-ie) lietojums (-i): / *Intended use/es:*
Ugunsdrošība / Fire Safety
3. Ražotājs: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
4. Pilnvarotais pārstāvis: / *Authorised representative:*
nav piemērojams / not applicable
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-as) / *System/s of AVCP:*
1
6. Harmonizētie standarti: / *Harmonised Standards:*
EN 54-17:2005 / AC:2007 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 17. daļa: Īssavienojuma izolatori
Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators
EN 54-18:2005 / AC:2007 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 18. daļa: leivad-/izvadierīces
Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices
EN 54-25:2008 / AC:2012 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 25. daļa: Komponenti, kuros izmanto radiolīnijas
Fire detection and fire alarm systems — Part 25: Components using radio links
Pilnvarotā (-ās) iestāde (-es) / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-21530
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: / *Declared performance/s:*

Būtiskās īpašības	Essential Characteristics	Veiktspēja	Saskaņotā tehniskā specifikācija; noteikums
		Performance	Harmonised technical specification; Clause
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13
Reaģēšanas aizture (reaģēšanas uz uguni laiks)	Response delay (response time to fire)	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.1.4
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.3 – 5.4
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.8 – 5.11
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.5 – 5.6
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.7
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-18:2005 / AC:2007; 5.2, 5.12

Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-25:2008 / AC:2012; 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reaģēšanas aizture (reaģēšanas uz uguni laiks)	Response delay (response time to fire)	Izturēts Passed	EN 54-25:2008 / AC:2012; 8.2.3, 8.2.6
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-25:2008 / AC:2012; 4.2.1, 4.2.3 – 4.2.7, 5.3 – 5.4, 6 – 7, 8.2.2, 8.2.4 – 8.2.5, 8.2.7 – 8.2.9, 8.3.1 – 8.3.6
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-25:2008 / AC:2012; 8.3.9 – 8.3.11
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-25:2008 / AC:2012; 8.3.16 – 8.3.19
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-25:2008 / AC:2012; 08/03/2012 – 08/03/2014
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-25:2008 / AC:2012; 8.3.15
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-25:2008 / AC:2012; 08/03/2020

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai konkrēta tehniskā dokumentācija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

B-TD-RFAS

Augstāk minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst paziņoto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par tās izdošanu atbild vienīgi augstāk minētais ražotājs.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama internetā: www.schrack-seconet.com/dop / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Parakstīts: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
02.10.2020



vārdā
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center



vārdā
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

PIELIKUMS
ANNEX

Deklarācijas priekšmets: / *Object of the declaration:*

Preces Nr.: / Item No:	Veids: / Type:	Apraksts:	Description:
20-2100021-01	BX-WGW	BX-WGW radio vārteja	BX-WGW radio gateway