

**VYHLÁSENIE O PARAMETROV  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

č. / No. CPR-20-13-204

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type:  
**BE-PSE01**                      Napájacie zariadenie vonkajšie (viď príloha)  
**BE-PSE01-IOM**                Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
2. Zamyšľané použitie/použitia: / Intended use/es:  
**Protipožiarna ochrana / Fire Safety**
3. Výrobca: / Manufacturer:  
**Schrack Seconet AG, Elbesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria**
4. Spôsobený zástupca: / Authorised representative:  
**nie je použitá / not applicable**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / System/s of AVCP:  
**1**
6. Harmonizované normy: / Harmonised Standards:  
**EN 54-4:1997 / A2:2006**      Elektrická požiarová signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia  
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment  
  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y) / Notified body/ies  
**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**  
**0786-CPD-21076**
7. Deklarované parametre: / Declared performance/s:

Základné charakteristiky	Essential Characteristics	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka
		Performance	Harmonised technical specification; Clause
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Splňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Splňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Splňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Splňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Splňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Splňa Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:  
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:  
**B-TD-0007**  
  
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť (uvedeného výrobcu).  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
  
Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: [www.schrack-seconet.com/dop](http://www.schrack-seconet.com/dop) / This declaration of performance is available on the internet:  
[www.schrack-seconet.com/dop](http://www.schrack-seconet.com/dop)

Podpísané za a v mene: / Signed for and on behalf of:  
**Schrack Seconet AG**  
**1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria**  
**18. 11. 2019**

ppa.  
Thomas Kern  
Vedúci produkčného manažmentu a kompetenčného centra  
Head of Product Management and Competence Center

ppa. Edgar Eidenberger  
Vedúci vývoja  
Head of Development

**PRÍLOHA  
ANNEX**

**Predmet vyhlásenia / Object of the declaration:**

<b>Č. výr. / Item No:</b>	<b>Typ: / Type:</b>	<b>Popis:</b>	<b>Description:</b>
20-4000121-01	BE-PSE01	Zdroj 24V/1A IP30	Power supply 24V/1A IP30
20-4000121-02	BE-PSE01-IOM	Zdroj 24V/1A IP30 IOM	Power supply 24V/1A IP30 IOM
20-4000122-01	BE-THRH	DIN lista	Top rail hat holder