

**Teljesítménynyilatkozat
Declaration of performance**

305/2011 sz. Építési Termék Rendelet (EU) alapján
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Száma / No. CPR-20-13-200

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: / *Unique identification code of the product-type:*
BE-PSE12-C Tápellátás részei: eszköz és tartozékok (lásd a függelék) /
Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
2. Felhasználás célja(i): / *Intended use/es:*
Tűzvédelem / Fire Safety
3. Gyártó: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria
4. A meghatalmazott képviselő: / *Authorised representative:*
nem alkalmazható / not applicable
5. Az AVCP-rendszer(ek): / *System/s of AVCP:*
1
6. Harmonizált szabványok: / *Harmonised Standards:*
EN 54-4:1997 / A2:2006 Tűzjelző berendezés. 4. rész: Tápegységek
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment
EN 12101-10:2005 / AC:2007 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 10. rész: Energiaellátások műszaki leírása
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies
Bejelentett szerv(ek) / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20875
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): / *Declared performance/s:*
- | Alapvető tulajdonságok | Essential Characteristics | Teljesítmény Performance | Harmonizált műszaki előírás; Szakasz Harmonised technical specification; Clause |
|--|---|--------------------------|---|
| Teljesítképesség tűz esetén | Performance under fire conditions | Teljesül Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6 |
| Üzembiztonság | Operational reliability | Teljesül Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8 |
| Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-állóság | Durability of operational reliability, temperature resistance | Teljesül Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5 |
| Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság | Durability of operational reliability, vibration resistance | Teljesül Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15 |
| Az üzembiztonság tartóssága, villamos stabilitás | Durability of operational reliability, electrical stability | Teljesül Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13 |
| Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság | Durability of operational reliability, humidity resistance | Teljesül Passed | EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14 |
8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0002
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Ez a teljesítménynyilatkozat elérhető az interneten: www.schrack-seconet.com/dop / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá: / Signed for and on behalf of:

Schrack Seconet AG
1120 Bécs / Vienna , Ausztria / Austria
2021. 06. 28.



ppa.
Thomas Kern
Termékmenedzsmnt és kompetencia centrum vezető
Head of Product Management and Competence Center



ppa.
Edgar Eidenberger
Fejlesztés vezető
Head of Development

**MELLÉKLET
ANNEX**

A nyilatkozat tárgya: / *Object of the declaration:*

Cikkszám: / Item No:	Típus: / Type:	Leírás:	Description:
20-4000100-01	BE-PSE12-C	Hálózati tápegység 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000104-01	BE-CBE12-C	Üres készülékház akkuknak	Empty cabinet for batteries
20-4000105-01	BE-PSU12-OF	Hálózati tápegység 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000107-01	BE-FIB10-C	Biztosítékpanel	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Hőmérséklet szenzor BE-PSE számára	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Mérőadapter	Measurement adapter