

## Teljesítményilatkozat Declaration of performance

305/2011 sz. Építési Termék Rendelet (EU) alapján  
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

### Száma / No. CPR-20-22-200

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: / Unique identification code of the product-type:  
**BE-PSE12-C** Tápellátás részei: eszköz és tartozékok (lásd a függelékot)  
Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
- Felhasználás célja(i): / Intended use/es:  
**Tűzvédelem / Fire Safety**
- Gyártó: / Manufacturer:  
**Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Bécs / Vienna, Ausztria / Austria**
- A meghatalmazott képviselő: / Authorised representative:  
**nem alkalmazható / not applicable**
- Az AVCP-rendszer(ek): / System/s of AVCP:  
**1**
- Harmonizált szabványok: / Harmonised standards:  
**EN 54-4:1997 / A2:2006** Tűzjelző berendezés. 4. rész: Tápegységek  
Fire detection and fire alarm systems – Part 4: Power supply equipment  
**EN 12101-10:2005 / AC:2007** Füst- és hőszabályozó rendszerek. 10. rész: Energiaellátások műszaki leírása  
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies  
Bejelentett szerv(ek) / Notified body/ies  
**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**  
**0786-CPR-20875**
- A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): / Declared performance/s:

Alapvető tulajdonságok	Essential Characteristics	Teljesítmény Performance	Harmonizált műszaki előírás; Szakasz Harmonised technical specification; Clause
Teljesítőképesség tűz esetén	Performance under fire conditions	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Üzembiztonság	Operational reliability	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Az üzembiztonság tartóssága, hőmérséklet-állóság	Durability of operational reliability, temperature resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, vibration resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Az üzembiztonság tartóssága, villamos stabilitás	Durability of operational reliability, electrical stability	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Az üzembiztonság tartóssága, rezgés-állóság	Durability of operational reliability, humidity resistance	Teljesül Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14
- Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:  
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:  
**B-TD-0028**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Ez a teljesítménynyilatkozat elérhető az interneten: */ This declaration of performance is available on the internet:*

[www.schrack-seconet.com/dop](http://www.schrack-seconet.com/dop)

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá: */ Signed for and on behalf of:*

**Schrack Seconet AG**

**1120 Bécs / Vienna , Ausztria / Austria**

**2022. 02. 24.**



ppa.

Thomas Kern

Termékmenedzsment és kompetencia centrum vezető

*Head of Product Management and Competence Center*



ppa.

Edgar Eidenberger

Fejlesztés vezető

*Head of Development*

**MELLÉKLET  
ANNEX**

A nyilatkozat tárgya: / Object of the declaration:

Cikkszám: / Item No:	Típus: / Type:	Leírás:	Description:
20-4000100-01	BE-PSE12-C	Hálózati tápegység 24V/12A IP30	Power supply 24V/12A IP30
20-4000104-01	BE-CBE12-C	Üres készülékház akkuknak	Empty cabinet for batteries
20-4000105-01	BE-PSU12-OF	Hálózati tápegység 24V/12A	Power supply 24V/12A
20-4000107-01	BE-FIB10-C	Biztosítékpanel	Fuse module
20-4000119-01	BE-TSENS	Hőmérséklet szenzor BE-PSE számára	Temperature sensor for BE-PSE
20-4000120-01	BE-MAKKU	Mérőadapter	Measurement adapter