

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Declaration of performance**

saskaņā ar Būvstrādājumu regulu (ES) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-300

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: / *Unique identification code of the product-type:*
MCP 545X Signāla padeves punkts ar rokas vadību (skatīt pielikumu)
Manual call point (see annex)
2. Paredzētais (-ie) lietojums (-i): / *Intended use/es:*
Ugunsdrošība / Fire Safety
3. Ražotājs: / *Manufacturer:*
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria
4. Pilnvarotais pārstāvis: / *Authorised representative:*
nav piemērojams / not applicable
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-as) / *System/s of AVCP:*
1
6. Harmonizētie standarti: / *Harmonised Standards:*
EN 54-11:2001 / A1:2005 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 11. daļa: Signāla padeves punkti ar rokas vadību
Fire detection and fire alarm systems — Part 11: Manual call points
EN 54-17:2005 / AC:2007 Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 17. daļa: Īssavienojuma izolatori
Fire detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators
Pilnvarotā (-ās) iestāde (-es) / *Notified body/ies*
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20999
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: / *Declared performance/s:*

Būtiskās īpašības	Essential Characteristics	Veiktspēja Performance	Saskaņotā tehniskā specifikācija; noteikums Harmonised technical specification; Clause
Nominālie aktivizācijas apstākļi / nominālais aktivizācijas jutīgums un ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Nominal activation conditions / Nominal activation sensitivity and Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2 – 5.3
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 4.2, 4.3.1, 4.5 – 4.6, 4.7.2 – 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4 – 5.5
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.7 – 5.9
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.14 – 5.17
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.10 – 5.12, 5.19
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.11, 5.13
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-11:2001 / A1:2005; 5.6, 5.18
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.2
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 4
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.4 – 5.5
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.9 – 5.12
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.6 – 5.7
Ekspluatācijas drošuma ilgums, korozijizturība	Durability of operational reliability, corrosion resistance	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.8
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-17:2005 / AC:2007; 5.3, 5.13

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai konkrēta tehniskā dokumentācija:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0091

Augstāk minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst paziņoto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par tās izdošanu atbild vienīgi augstāk minētais ražotājs.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama internetā: www.schrack-seconet.com/dop / *This declaration of performance is available on the internet:*

www.schrack-seconet.com/dop

Parakstīts: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria

02.10.2020



vārdā
Thomas Kern
Head of Product Management and Competence Center
Head of Product Management and Competence Center



vārdā
Edgar Eidenberger
Head of Development
Head of Development

**PIELIKUMS
ANNEX**

Deklarācijas priekšmets: / *Object of the declaration:*

Preces Nr.: / Item No:	Veids: / Type:	Apraksts:	Description:
20-2302000-01	MCP 545X-1R	MCP 545X-1R signāla padeves punkti ar rokas vadību	Man. call point MCP 545X-1R
20-2302000-10	MCP 545X-1R-PL	MCP 545X-1R-PL signāla padeves punkti ar rokas vadību	Man. call point MCP 545X-1R-PL
20-2302001-01	MCP 545X-2R	MCP 545X-2R signāla padeves punkti ar rokas vadību	Man. call point MCP 545X-2R
20-2302001-10	MCP 545X-2R-PL	MCP 545X-2R-PL signāla padeves punkti ar rokas vadību	Man. call point MCP 545X-2R-PL
20-2302002-01	MCP 545X-3R	MCP 545X-3R signāla padeves punkti ar rokas vadību	Man. call point MCP 545X-3R
20-2302002-10	MCP 545X-3R-PL	MCP 545X-3R-PL signāla padeves punkti ar rokas vadību	Man. call point MCP 545X-3R-PL