Vyhlásenie o parametrov
Declaration of performance

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

č. / No. CPR-20-23-001

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / *Unique identification code of the product-type:*

Integral EvoxX MF
Integral EvoxX MF/ME
Integral EvoxX ME

Riadiace a zobrazovacie zariadenie, Kombinované riadiace a zobrazovacie zariadenie / Elektrické kontrolné a oneskorovacie zariadenie, Elektrické kontrolné a oneskorovacie zariadenie pozostávajúce z: podružných panelov, riadiace/indikačné panely, moduly (viď príloha)
Control and Indicating Equipment, Combined Control and Indicating Equipment / Electrical Control and Delay Device, Electrical Control and Delay Device; consisting of: Sub control units, Control-/indicating panels, Modules (see annex)

2. Zamýšľané použitie/použitia: / *Intended use/es:*

Protipožiarna ochrana / Fire Safety

3. Výrobca: / *Manufacturer:*

Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň / Vienna, Rakúsko / Austria

4. Splnomocnený zástupca: / *Authorised representative:*

nie je použité / not applicable

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / *System/s of AVCP:*

1

6. Harmonizované normy: / *Harmonised standards:*

EN 54-2:1997 / A1:2006 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Systémy na hlásenie požiaru
Fire detection and fire alarm systems — Part 2: Fire alarm systems

EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

EN 12094-1:2003 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia
Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20240

EN 12101-10:2005 / AC:2007 Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 10: Špecifikácia na dodávky energie
Smoke and heat control systems – Part 10: Power supplies

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)
1438 CNBOP-PIB
1438-CPR-0743

7. Deklarované parametre: / *Declared performance/s:*

0786 VdS Schadenverhütung GmbH

Základné charakteristiky	**Essential Characteristics**	**Výkon Performance**	**Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause**
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 4 – 5, 7
Oneskorenie reakcie (reakčná doba pri alarme)	Response delay (response time to fire)	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.1, 7.7, 7.11 – 7.12
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 4 - 14

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

© Schrack produkcia | V 3.3 | 12.2023

Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 15.4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 15.6 – 15.7, 15.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 15.8 - 15.13
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 15.5, 15.14
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 4 – 6
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 4 – 8
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	Durability of operational reliability, temperature resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 9.5
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	Durability of operational reliability, vibration resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Durability of operational reliability, electrical stability	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	Durability of operational reliability, humidity resistance	Spĺňa Passed	EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 9.6, 9.14
Doba odozvy	Response delay (response time)	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.8
Prevádzková spoľahlivosť	Operational reliability	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4 – 6
Výkonnosť v prípade požiaru	Performance under fire conditions	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.3 – 4.6
Trvácnosť	Durability	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 9

8. Deklarované parametre: / *Declared performance/s:*

1438 CNBOP-PIB

Základné charakteristiky	**Essential Characteristics**	**Výkon Performance**	**Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause**
Funkcie	Functions	Spĺňa Passed	EN 12101-10:2005 / AC:2007; 6
Materiály, dizajn a výroba	Materials, design and manufacture	Spĺňa Passed	EN 12101-10:2005 / AC:2007; 7
Všeobecné ustanovenia	General provisions	Spĺňa Passed	EN 12101-10:2005 / AC:2007; 4.1
Zdroj napájania – všeobecné ustanovenia	Power supply source – general provisions	Nie je použité Not applicable	EN 12101-10:2005 / AC:2007; 5.2.1
Napájanie z rezervného zdroja (batérie)	Power supply from reserve source (battery)	Spĺňa Passed	EN 12101-10:2005 / AC:2007; 6.2.2
Napájanie z rezervného zdroja (generátor)	Power supply from reserve source (generator)	Nie je použité Not applicable	EN 12101-10:2005 / AC:2007; 6.3.1

K dispozícii sú nasledujúce možnosti s požiadavkami: / *The following options with requirements are available:*

Základné charakteristiky	**Essential Characteristics**	**Výkon Performance**	**Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka Harmonised technical specification; Clause**
Počítadlo poplachov	Alarm counter	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.13

© Schrack produkcia | V 3.3 | 12.2023

Poruchové signály z bodov	Fault signals from points	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 8.3
Oneskorenie výstupov	Delays to outputs	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.11
Závislosti na viac ako jednom poplachovom signále, type A	Dependencies on more than one alarm signal, type A	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.12.1
Závislosti na viac ako jednom poplachovom signále, type B	Dependencies on more than one alarm signal, type B	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.12.2
Závislosti na viac ako jednom poplachovom signále, type C	Dependencies on more than one alarm signal, type C	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.12.3
Desaktivácia adresovateľných bodov	Disablement of addressable points	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 9.5
Skúšobný stav	Test condition	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 10
Výstup do požiarnych zariadení	Output to fire alarm devices	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.8
Výstup na výstražné požiarne zariadenie	Output to fire warning routing equipment	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.9.1
Výstup do zariadenia na ochranu pred požiarom, type A	Output to fire protection equipment type A	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.10.1
Výstup do zariadenia na ochranu pred požiarom, type B	Output to fire protection equipment type B	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.10.2
Výstup do zariadenia na ochranu pred požiarom, type C	Output to fire protection equipment type C	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.10.3
Výstup na výstražné zariadenie na smerovanie porúch	Output to fault warning routing equipment	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 8.9
Vstup potvrdzovania poplachu zo zariadenia na smerovanie požiarneho poplachu	Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.9.2
Monitorovanie porúch požiarnych zariadení	Fault monitoring of fire protection equipment	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.10.4
Štandardizované vstupné/výstupné rozhranie	Standardized input/ output interface	Spĺňa Passed	EN 54-2:1997 / A1:2006; 11
Oneskorenie hasiaceho signálu	Delay of extinguishing signal	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.17
Signál predstavujúci tok hasiaceho prostriedku	Signal representing the flow of extinguishing agent	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.18
Monitorovanie stavu komponentov	Monitoring of the status of components	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.19
Zariadenie na núdzové zastavenie	Emergency hold device	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.20
Riadenie doby zaplavenia	Control of flooding time	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.21
Začatie sekundárneho zaplavenia	Initiation of secondary flooding	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.22
Manuálny režim	Manual only mode	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.23
Spustenie signálov do zariadení v rámci systému	Triggering signals to equipment within the system	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.24
Hasiace signály náhradným valcom	Extinguishing signals to spare cylinders	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.25
Spustenie zariadenia mimo systému	Triggering of equipment outside the system	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.26
Zariadenie na núdzové zastavenie činnosti	Emergency abort device	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.27
Riadenie predĺženého vypúšťania	Control of extended discharge	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.28

© Schrack produkcia | V 3.3 | 12.2023

Uvoľnenie hasiaceho média pre jednu zaplavenú zónu	Release of the extinguishing media for one flooding zone	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.29
Aktivácia poplašných zariadení rôznymi poplachovými signálmi	Activation of alarm devices with different alarm signals	Spĺňa Passed	EN 12094-1:2003; 4.30

9. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

B-HB-0103

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednos ťuvedeného výrobcu.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: / *This declaration of performance is available on the internet:*
www.schrack-seconet.com/dop

Podpísané za a v mene: / *Signed for and on behalf of:*

Schrack Seconet AG
1120 Viedeň / Vienna , Rakúsko / Austria

1. 12. 2023

ppa.
Thomas Kern
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra
Head of Product Management and Competence Center

ppa.
Edgar Eidenberger
Vedúci vývoja
Head of Development

© Schrack produkcia | V 3.3 | 12.2023

PRÍLOHA
ANNEX

Predmet vyhlásenia: / *No. CPR-20-23-001*

Č. výr.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-1000000-01	B5-NET2-FXS	B5-NET2-FXS Sieťový modul	B5-NET2-FXS Network module
20-1000001-01	B5-NET2-FXM	B5-NET2-FXM Sieťový modul	B5-NET2-FXM Network module
20-1000003-01	B3-REL10	B3-REL10 Relé modul	B3-REL10 Relay module
20-1000004-01	B3-REL16	B3-REL16 Relé modul	B3-REL16 Relay module
20-1000005-01	B3-REL16E	B3-REL16E Relé modul pre 1 EZ	Relay module f. exting.systems
20-1000008-01	B8-PSU	B8-PSU Zdroj	B8-PSU Power Supply Unit
20-1000009-01	B8-BUS	B8-BUS Bus tlačiarne	B8-BUS Busprint
20-1000010-01	B8-SXI8	B8-SXI8 Prenosové vedenia X-LINE	B8-SXI8 Stub lines X-LINE
20-1000011-01	B8-BAF	B8-BAF Riadiaci modul	B8-BAF Basic functions module
20-1000012-01	B8-DXI2	B8-DXI2 Moduly pre X-Line	B8-DXI2 Module for X-LINE
20-1000013-01	B8-DCI6	B8-DCI6 Modul jednosmerného prúdu	B8-DCI6 Direct Current Module
20-1000014-01	B8-MTI8	B8-MTI8 Rozhranie monológového prenosu	B8-MTI8 Monologue Module
20-1000014-01	B8-IM8	B8-MTI8 Rozhranie monológového prenosu	B8-MTI8 Monologue Module
20-1000015-01	B8-DTI2	B8-DTI2 Rozhranie priameho napájania	B8-DTI2 Dialogue Interface
20-1000016-01	B8-LEE23	B8-LEE23 Moduly pre HX140	B8-LEE23 Module f. HX140
20-1000017-01	B8-LEE24	B8-LEE24 Moduly pre HX150	B8-LEE24 Module f. HX 150
20-1000018-01	B8-DXI2A	B8-DXI2A moduly pre X-Line	B8-DXI2A Module for X-LINE
20-1000020-01	B8-OM8	B8-OM8 Monitorované vstupy	B8-OM8 Monitored Outputs
20-1000022-01	B8-MRI16	B8-MRI16 Relé modul	B8-MRI16 Multi Function Relay
20-1000030-01	B8-NET2-FX4	B8-NET2-FX4 Sieťový modul	B8-NET2-FX4 Network module
20-1000031-01	B8-NET-FX8	B8-NET-FX8 Sieťový modul	B8-NET-FX8 Network module
20-1000032-01	B8-USI4	B8-USI4 Univ. rozhranie	B8-USI4 Univ.Serial Interface
20-1000033-01	B8-NET2-485	B8-NET2-485 Sieťový modul	B8-NET2-485 Network module
20-1000034-01	B8-NET4-485	B8-NET4-485 Sieťový modul	B8-NET4-485 Network Module
20-1000050-01	B8-MLI2	B8-MLI2 Moduly pre M-Line	B8-MLI2 Module for M-Line
20-1000060-01	B8-MCU	B8-MCU hlavná riadiaca jednotka	B8-MCU Master Control Unit
20-1000102-01	B8-UGK	B8 Modernizačný set	B8 Upgrade Kit
20-1010200-01	B8-SCU	B8 Integral EvoxX základná konfigurácia	B8 Integral EvoxX M basic version
20-1010201-01	B8-SCU-C	B8 Integral EvoxX základná konfigurácia	B8 Integral EvoxX M basic version
20-1010202-01	B8-SCU-CP	B8 Integral EvoxX základná konfigurácia	B8 Integral EvoxX M basic version
20-1010203-01	B8-SCU-CP4L	B8 Integral EvoxX základná konfigurácia	B8 Integral EvoxX M basic version
20-1010209-01	B8-SCU-WCAB	B8 Integral EvoxX základná konfigurácia	B8 Integral EvoxX M basic version
20-1031000-01	B8-CII	B8 Interný operačný panel MAP	B8 Operat. panel MAP internal
20-1060000-01	B5-STS-BF-2	Predná krycia platnička pre MAP	Front panel for MAP
20-1060001-01	B5-STS-PR-2	Predná krycia platnička s tlačiarňou	Front plate with printer
20-1060007-01	B5-STS-AF	Regál na batérie	Battery case
20-1060008-01	B5-STS-BFP2-2	Predná krycia platnička úzky	Front blanking plate narrow
20-1060011-01	B5-STS-EAT64-2	Predná krycia platnička pre EAT64	Front plate with EAT64
20-1060012-01	B5-STS-IPEL-2	Predná krycia platnička pre IPEL	Front plate with IPEL
20-1060014-01	B8-STS-CIP-DE-2	Predná platnička s MAP operačný panel	Front plate with MAP panel
20-1060016-01	B8-STS-BGT	B8 Držiak modulov Integral	B8 Rack Integral
20-1060030-01	STS-R	Na zemi stojaca skriňa pre Integral M	Standing cabinet Integral M
20-1060030-02	STS-L	Na zemi stojaca skriňa pre Integral M	Standing cabinet Integral M
20-1210050-01	B5-EPI-PIC	B5 Paralelné tablo PIC	B5 Parallel tableau PIC
20-1210100-01	B5-MMI-CIP	B5 operačný panel MAP MMI-bus	B5 Operat. panel MAP MMI-BUS
20-1210101-01	B5-MMI-CPP	B5 operačný panel MAP MMI-bus	B5 Operat. panel MAP MMI-BUS
20-1210102-01	B8-MMI-CIP	B8 Operačný panel MAP MMI-BUS	B8 Operat. panel MAP MMI-BUS
20-1230119-01	B3-MMI-EAT64-S	B3 Indikačný panel externe pre 64 MG	B3 Indicat.panel 64 det.zones
20-1230120-01	B3-MMI-IPEL-S	B3 Indikačný panel pre 8 EZ	B3 Indicat.panel 8 ext.zones

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

A company of Swiss Securitas Group

© Schrack produkcia | V 3.3 | 12.2023

Č. výr.: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-1240301-01	B8-MMI-CII	B8 Operačný panel MAP MMI-BUS	B8 Operat. panel MAP MMI-BUS
20-1240302-01	B8-MMI-EAT32 BFE	Indikačný panel 32 skupiny hlásičov	Indicaton panel 32 det. zones
20-1240303-01	B8-MMI-IPES BFE	Indikačný panel 4 hasiace úseky	Indication panel 4 ext. zones
20-1400110-01	B5-CAB	Integral M prázdna skriňa	Integral M Cabinet empty
20-1400112-01	B5-CBE	Integral M skriňa pre batérie	Integral M Battery cabinet
20-1400202-01	B5-PDR-CO	Kryt tlačiarne	Printer cover
20-1400203-01	B8-PRT	B8 Tlačiareň	B8 Protocol printer
20-1400212-01	B8-PPIE	B8-PPIE rozhranie tlačiarne	B8-PPIE Printer interface
20-1400211-01	B8-PPI	B8-PPI rozhranie tlačiarne	B8-PPI Printer interface
FG030550	B5-PDR-DW	B5 Mechanizmus tlačiarne	B5 Protocol printer mechanics
FG050250	B3-MMI-IPEL	B3 Indikačný panel pre 8 EZ	B3 Indicat.panel 8 ext.zones
FG050251	B3-MMI-EAT64	B3 Indikačný panel externe pre 64 MG	B3 Indicat.panel 64 det.zones
FG050404	B3-MMI-IPS	Požiarny panel švédsky	Intervention panel Sweden
FG81621	B3-MMI-IPEL BFE	B3 Indikačný panel pre 8 MG	B3 Indicator panel 8 ext.zones
FG81623	B3-MMI-EAT64 BFE	B3 Indikačný panel pre 64 MG	B3 Indicat. panel 64 det.zones

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna | Austria | +43 50 857

UniCredit Bank Austria AG
IBAN AT96 1100 0094 9319 1200 | BIC/SWIFT BKAUATWW
Commercial Court Vienna | Register No. FN123356g | VAT-ID ATU 37395207

A company of Swiss Securitas Group

© Schrack produkcia | V 3.3 | 12.2023