

**LEISTUNGSERKLÄRUNG  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

**Nr. / No. CPR-20-13-017**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: / *Unique identification code of the product-type:*  
**BM-MCP-1** Handfeuermelder (siehe Anhang)  
*Manual Call Point (see annex)*
2. Verwendungszweck(e): / *Intended use/es:*  
**Brandschutz / Fire safety**
3. Hersteller: / *Manufacturer:*  
**Schrack Seconet AG, Elbesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria**
4. Bevollmächtigter: / *Authorised representative:*  
**nicht anwendbar / not applicable**
5. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / *System/s of AVCP:*  
**1**
- 6a. Harmonisierte Norm: / *Harmonised standard:*  
**EN 54-11:2001/A1:2005** Brandmeldeanlagen — Teil 11: Handfeuermelder  
*Fire detection and fire alarm systems — Part 11: Manual call points*
- Notifizierte Stelle(n): / *Notified body/ies:*  
**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**
7. Erklärte Leistung(en): / *Declared performance/s:*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt
<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonised technical specification; Clause</i>
Nennansprechbedingungen / Nennansprechempfindlichkeit und Leistungscharakteristik im Brandfall	bestanden pass	EN 54-11:2001/A1:2005; 4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2 – 5.3
Betriebszuverlässigkeit	bestanden pass	EN 54-11:2001/A1:2005; 4.2, 4.3.1, 4.5 – 4.6, 4.7.2 – 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4 – 5.5
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	bestanden pass	EN 54-11:2001/A1:2005; 5.7 – 5.9
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	bestanden pass	EN 54-11:2001/A1:2005; 5.14 – 5.17
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	bestanden pass	EN 54-11:2001/A1:2005; 5.10 – 5.12, 5.19
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	bestanden pass	EN 54-11:2001/A1:2005; 5.11, 5.13
Stabilität der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	bestanden pass	EN 54-11:2001/A1:2005; 5.6, 5.18

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*  
**B-TD-BM-BSI-TMI-MCP1**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. /  
*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: / *This declaration of performance is available on the internet:*  
[www.Schrack-Seconet.com/DoP](http://www.Schrack-Seconet.com/DoP)


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf by:

Schrack Seconet AG  
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria, 02.11.2017



ppa.

Thomas Kern  
Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum  
Head of Product Management and Competence Center



ppa.

Heinrich Kohlenberger  
Leitung Entwicklung  
Head of Development

**Anhang**  
**Annex**

Gegenstand der Erklärung: / Object of the declaration:

Art. Nr.: / Item No:	Typ: / Type:	Beschreibung:	Description:
20-2300000-01	BM-MCP-1	Handfeuermelder	Manuell Call Point