

## Leistungserklärung Declaration of performance

gemäß Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

### Nr. / No. CPR-20-23-003

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: / Unique identification code of the product-type:                                                                                                                                                           |
|    | <b>Integral EvoxX CA</b> Brandmelderzentrale; bestehend aus: Grundausbau, Anzeige-/Bedienfelder, Baugruppen (siehe Anhang)<br>Control and Indicating Equipment; consisting of: Sub control units, Control-/indicating panels, Modules (see annex) |
| 2. | Verwendungszweck(e): / Intended use/es:                                                                                                                                                                                                           |
|    | <b>Brandschutz / Fire Safety</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Hersteller: / Manufacturer:                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>Schrack Seconet AG, Eibesbrunnnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria</b>                                                                                                                                                        |
| 4. | Bevollmächtigter: / Authorised representative:                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>nicht anwendbar / not applicable</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 5. | System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / System/s of AVCP:                                                                                                                                                           |
|    | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Harmonisierte Normen: / Harmonised standards:                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>EN 54-2:1997 / A1:2006</b> Brandmeldeanlagen — Teil 2: Brandmelderzentralen<br>Fire detection and fire alarm systems — Part 2: Fire alarm systems                                                                                              |
|    | <b>EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006</b> Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen<br>Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment                                                                     |
|    | Notifizierte Stelle(n) / Notified body/ies                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>0786 VdS Schadenverhütung GmbH</b><br><b>0786-CPR-20602</b>                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Erklärte Leistung(en): / Declared performance/s:                                                                                                                                                                                                  |

| Wesentliche Merkmale                                                 | Essential Characteristics                                     | Leistung Performance | Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt Harmonised technical specification; Clause |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsfähigkeit im Brandfall                                      | Performance under fire conditions                             | Bestanden Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 4 – 5, 7                                                             |
| Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Alarm)                         | Response delay (response time to fire)                        | Bestanden Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.1, 7.7, 7.11 – 7.12                                                |
| Betriebszuverlässigkeit                                              | Operational reliability                                       | Bestanden Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 4 - 14                                                               |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit | Durability of operational reliability, temperature resistance | Bestanden Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 15.4                                                                 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit   | Durability of operational reliability, vibration resistance   | Bestanden Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 15.6 – 15.7, 15.15                                                   |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität  | Durability of operational reliability, electrical stability   | Bestanden Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 15.8 - 15.13                                                         |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit | Durability of operational reliability, humidity resistance    | Bestanden Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 15.5, 15.14                                                          |
| Leistungsfähigkeit im Brandfall                                      | Performance under fire conditions                             | Bestanden Passed     | EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 4 – 6                                                      |
| Betriebszuverlässigkeit                                              | Operational reliability                                       | Bestanden Passed     | EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 4 – 8                                                      |

|                                                                      |                                                               |                     |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit | Durability of operational reliability, temperature resistance | Bestanden<br>Passed | EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 9.5             |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit   | Durability of operational reliability, vibration resistance   | Bestanden<br>Passed | EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15 |
| Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität  | Durability of operational reliability, electrical stability   | Bestanden<br>Passed | EN 54-4:1997 / A1:2002 / A2:2006; 9.9 – 9.13      |

Folgende Optionen mit Anforderungen stehen zur Verfügung: / The following options with requirements are available:

| Wesentliche Merkmale                                                       | Essential Characteristics                                  | Leistung<br>Performance | Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt<br>Harmonised technical specification; Clause |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarmzähler                                                                | Alarm counter                                              | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.13                                                                    |
| Störungsmeldungen von Meldepunkten                                         | Fault signals from points                                  | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 8.3                                                                     |
| Verzögerung der Weiterleitung                                              | Delays to outputs                                          | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.11                                                                    |
| Abhängigkeit des Brandmeldezustandes von mehr als einem Alarmsignal, Typ A | Dependencies on more than one alarm signal, type A         | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.12.1                                                                  |
| Abhängigkeit des Brandmeldezustandes von mehr als einem Alarmsignal, Typ B | Dependencies on more than one alarm signal, type B         | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.12.2                                                                  |
| Abhängigkeit des Brandmeldezustandes von mehr als einem Alarmsignal, Typ C | Dependencies on more than one alarm signal, type C         | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.12.3                                                                  |
| Abschaltung von adressierbaren Punkten                                     | Disablement of addressable points                          | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 9.5                                                                     |
| Prüfzustand                                                                | Test condition                                             | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 10                                                                      |
| Ausgang zur Ansteuerung von Alarmierungseinrichtungen                      | Output to fire alarm devices                               | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.8                                                                     |
| Ausgang zur Ansteuerung von Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen     | Output to fire warning routing equipment                   | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.9.1                                                                   |
| Ausgang zur Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen Typ A                 | Output to fire protection equipment type A                 | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.10.1                                                                  |
| Ausgang zur Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen Typ B                 | Output to fire protection equipment type B                 | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.10.2                                                                  |
| Ausgang zur Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen Typ C                 | Output to fire protection equipment type C                 | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.10.3                                                                  |
| Ausgang zu Übertragungseinrichtungen für Störungsmeldungen                 | Output to fault warning routing equipment                  | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 8.9                                                                     |
| Alarmbestätigungs-Eingang von Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen   | Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.9.2                                                                   |
| Störungsüberwachung von Brandschutzeinrichtungen                           | Fault monitoring of fire protection equipment              | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 7.10.4                                                                  |
| Standardisierte Ein-/Ausgangs-Schnittstelle                                | Standardized input/ output interface                       | Bestanden<br>Passed     | EN 54-2:1997 / A1:2006; 11                                                                      |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:  
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

#### B-HB-0104

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: / *This declaration of performance is available on the internet:*  
[www.schrack-seconet.com/dop](http://www.schrack-seconet.com/dop)

Unterzeichnet für und im Namen von: / *Signed for and on behalf of:*

**Schrack Seconet AG**  
**1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria**  
**01.12.2023**



ppa.  
Thomas Kern  
Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum  
*Head of Product Management and Competence Center*



ppa.  
Edgar Eidenberger  
Leitung Entwicklung  
*Head of Development*

**ANHANG  
ANNEX**

Gegenstand der Erklärung: / No. CPR-20-23-003

| <b>Art. Nr.: / Item No:</b> | <b>Typ: / Type:</b> | <b>Beschreibung:</b>           | <b>Description:</b>            |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 20-1100005-01               | B9-BCU-X1F          | B9-BCU-X1F Hauptrechnereinheit | B9-BCU-X1F Master Control Unit |
| 20-1100006-01               | B9-PSU              | B9-PSU Netzgerät               | B9-PSU Power Supply Unit       |
| 20-1110211-01               | B9-X1F-C            | B9 Integral CA Grundausbau     | B9 Integral CA basic version   |
| 20-1131001-01               | B9-CII              | B9 Bedienfeld MAP intern       | B9 Operat. panel MAP internal  |
| 20-1210050-01               | B5-EPI-PIC          | B5 Paralleltabelleau PIC       | B5 Parallel tableau PIC        |
| 20-1400111-01               | B6-CAB              | Integral C Leerschrank         | Integral C Empty cabinet       |
| 20-1400113-01               | B6-CBE              | Integral C Batterieschrank     | Integral C Battery cabinet     |
| 20-1400203-01               | B8-PRT              | B8 Protokolldrucker            | B8 Protocol printer            |
| 20-1400211-01               | B8-PPI              | B8-PPI Drucker Interface       | B8-PPI Printer interface       |
| 20-1400212-01               | B8-PPIE             | B8-PPIE Drucker Interface      | B8-PPIE Printer interface      |
| FG030550                    | B5-PDR-DW           | B5 Protokolldrucker Druckwerk  | B5 Protocol printer mechanics  |