

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

č. / No. CPR-20-13-019

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / Unique identification code of the product-type:  
**BM-TMI** Vstupné/Výstupné zariadenie (viď príloha)  
Input/Output module (see annex)
2. Zamýšľané použitie/použitia: / Intended use/es:  
**Protipožiarna ochrana / Fire safety**
3. Výrobca: / Manufacturer:  
**Schrack Seconet AG, Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria**
4. Splnomocnený zástupca: / Authorised representative:  
**Nie je použité / not applicable**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: / System/s of AVCP:  
**1**
- 6a. Harmonizovaná norma: / Harmonised standard:  
**EN 54-18:2005/AC:2007** Elektrická požiarová signalizácia. Časť 18: Vstupné a výstupné zariadenia  
Fire detection and fire alarm systems — Part 18: Input/output devices
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): / Notified body/ies:  
**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**

7. Deklarované parametre: / Declared performance/s:

Základné charakteristiky <i>Essential characteristics</i>	Výkon <i>Performance</i>	Harmonizovaná technická špecifikácia; doložka <i>Harmonised technical specification; Clause</i>
Oneskorenie reakcie (reakčná doba pri alarme)	splňa pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.2
Výkonnosť v prípade požiaru	splňa pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.1.4
Prevádzková spoľahlivosť	splňa pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.1.4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť	splňa pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.3 – 5.4
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vibráciám	splňa pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.8 – 5.11
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vlhkosti vzduchu	splňa pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.5 – 5.6
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii	splňa pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.7
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	splňa pass	EN 54-18:2005/AC:2007; 5.2, 5.12

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: /  
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:  
**B-TD-BM-BSI-TMI-MCP1**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. /  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.  
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Toto Vyhlásenie o parametroch je dostupné na internete: / This declaration of performance is available on the internet:  
[www.Schrack-Seconet.com/DoP](http://www.Schrack-Seconet.com/DoP)

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: / Signed for and on behalf of:

Schrack Seconet AG  
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria, 02.11.2017

ppa.



Thomas Kern  
Vedúci produktového manažmentu a kompetenčného centra  
Head of Product Management and Competence Center

ppa.



Heinrich Kohlenberger  
Vedúci vývoja  
Head of Development

**Príloha  
Annex**

*Predmet vyhlásenia: / Object of the declaration:*

Číslo produktu: / Item No:	Typ: / Type:	Popis:	Description:
20-2600001-01	BM-TMI	Vstupné/Výstupné zariadenie	Input/Output device