

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija  
Declaration of performance**

saskaņā ar Būvstrādājumu regulu (ES) Nr. 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

**Nr. / No. CPR-20-13-203**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: / *Unique identification code of the product-type:*  
**BE-PSE03-P** Barošanas padeves ierīces; sastāv no: Ierīces un piederumi (skatīt pielikumu)  
*Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)*
2. Paredzētais (-ie) lietojums (-i): / *Intended use/es:*  
**Ugunsdrošība / Fire Safety**
3. Ražotājs: / *Manufacturer:*  
**Schrack Seconet AG, Eibesbrunnengasse 18, 1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria**
4. Pilnvarotais pārstāvis: / *Authorised representative:*  
**nav piemērojams / not applicable**
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (-as) / *System/s of AVCP:*  
**1**
6. Harmonizētie standarti: / *Harmonised Standards:*  
**EN 54-4:1997 / A2:2006** Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas — 4. daļa: Barošanas padeves ierīces  
*Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment*  
Pilnvarotā (-ās) iestāde (-es) / *Notified body/ies*  
**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**  
**0786-CPR-20876**
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības: / *Declared performance/s:*

Būtiskās īpašības	Essential Characteristics	Veiktspēja Performance	Saskaņotā tehniskā specifikācija; noteikums Harmonised technical specification; Clause
Ekspluatācijas īpašības uguns iedarbības laikā	Performance under fire conditions	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Ekspluatācijas drošums	Operational reliability	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret temperatūras izmaiņām	Durability of operational reliability, temperature resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Ekspluatācijas drošuma ilgums, izturība pret vibrācijām	Durability of operational reliability, vibration resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Ekspluatācijas drošuma ilgums, elektrisko raksturlielumu stabilitāte	Durability of operational reliability, electrical stability	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Ekspluatācijas drošuma ilgums, mitrumizturība	Durability of operational reliability, humidity resistance	Izturēts Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai konkrēta tehniskā dokumentācija:  
*Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*  
**B-TD-0003**  
Augstāk minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst paziņoto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par tās izdošanu atbild vienīgi augstāk minētais ražotājs.  
*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama internetā: [www.schrack-seconet.com/dop](http://www.schrack-seconet.com/dop) / *This declaration of performance is available on the internet:*

[www.schrack-seconet.com/dop](http://www.schrack-seconet.com/dop)

Parakslīts: / Signed for and on behalf of:

**Schrack Seconet AG**  
1120 Vienna / Vienna, Austria / Austria  
02.10.2020



vārdā  
Thomas Kern  
Head of Product Management and Competence Center  
Head of Product Management and Competence Center



vārdā  
Edgar Eidenberger  
Head of Development  
Head of Development

**PIELIKUMS  
ANNEX**

Deklarācijas priekšmets: / *Object of the declaration:*

<b>Preces Nr.: / Item No:</b>	<b>Veids: / Type:</b>	<b>Apraksts:</b>	<b>Description:</b>
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Barošanas padeves bloks, 24 V/3 A, IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000119-01	BE-TSENS	BE-PSE temperatūras sensors	Temperature sensor for BE-PSE