

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
DECLARATION OF PERFORMANCE**

zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (UE) Nr 305/2011  
according to Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

**Nr. / No. CPR-20-13-103**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

**BX-API** Urządzenie sygnalizacyjne, akustyczne (patrz załącznik)  
*Alarm device, acoustical (see annex)*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

**Ochrona przeciwpożarowa / Fire safety**

3. Producent: / *Manufacturer:*

**Schrack Seconet AG, Elbesbrunnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria**

4. Upoważniony przedstawiciel: / *Authorised representative:*

**nie dotyczy / not applicable**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

**1**

6a. Norma zharmonizowana: / *Harmonised standard:*

**EN 54-3:2001/A2:2006** Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne  
*Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders*

Jednostka lub jednostki notyfikowane: / *Notified body/ies:*

**0786 VdS Schadenverhütung GmbH**

7. Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance/s:*

Zasadnicze charakterystyki <i>Essential characteristics</i>	Właściwości użytkowe <i>Performance</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna; Rozdział <i>Harmonised technical specification; Clause</i>
Wydajność w czasie pożaru	Performance under fire conditions	spełnione pass EN 54-3:2001/A2:2006; 4.2 – 4.3, 4.4.1 – 4.4.2, 5.2 – 5.3, 5.18 – 5.20
Niezawodność działania	Operational reliability	spełnione pass EN 54-3:2001/A2:2006; 4.4 – 4.6, 5.4
Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie temperatury	Durability of operational reliability, temperature resistance	spełnione pass EN 54-3:2001/A2:2006; 5.5 – 5.9
Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgoć	Durability of operational reliability, humidity resistance	spełnione pass EN 54-3:2001/A2:2006; 5.8 – 5.10
Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję	Durability of operational reliability, corrosion resistance	spełnione pass EN 54-3:2001/A2:2006; 5.11
Trwałość niezawodności działania, odporność na wstrząsy i drgania	Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	spełnione pass EN 54-3:2001/A2:2006; 5.12 – 5.15
Trwałość niezawodności działania, elektryczna stabilność	Durability of operational reliability, electrical stability	spełnione pass EN 54-3:2001/A2:2006; 5.16
Trwałość niezawodności działania, odporność na zalanie	Durability of operational reliability, resistance to ingress	spełnione pass EN 54-3:2001/A2:2006; 5.17

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: / *Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:*

**B-HB-0081**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. /

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.*

*This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*


Ta Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępny pod adresem: / *This declaration of performance is available on the internet:*

[www.Schrack-Seconet.com/DoP](http://www.Schrack-Seconet.com/DoP)

W imieniu producenta podpisał(-a): / Signed for and on behalf by:

**Schrack Seconet AG**  
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria, 15.01.2018

ppa.



Thomas Kern  
Kierownik Centrum Zarządzania Produktami i Kompetencji  
Head of Product Management and Competence Center

ppa.



Heinrich Kohlenberger  
Kierownik Działu Rozwoju  
Head of Development

**Załącznik**  
**Annex**

---

Przedmiot deklaracji: / Object of the declaration:

<b>Numer katalogowy: / Item No:</b>	<b>Typ: / Type:</b>	<b>Opis:</b>	<b>Description:</b>
20-2100010-01	BX-API	Sygnalizator instalowany w gnieździe	Base siren